

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,45	19,65	6,64	0,15					1	1						1	1				
	01:00	25,30	21,78	3,37	0,15					1	1						1	1				
	02:00	24,47	18,61	5,71	0,15					1	1						1	1				
	03:00	23,81	20,65	3,01	0,15					1	1						1	1				
	04:00	23,75	22,73	0,87	0,15					1	1						1	1				
	05:00	24,50	24,19	0,16	0,15					1	1						1	1				
	06:00	26,29	26,09	0,05	0,15					1	1						1	1				
	07:00	28,99	28,84	0,00	0,15					1	1						1	1				
	08:00	31,52	31,37	0,00	0,15					1	1						1	1				
	09:00	32,88	32,73	0,00	0,15					1	1						1	1				
	10:00	33,68	33,53	0,00	0,15					1	1						1	1				
	11:00	34,12	33,97	0,00	0,15					1	1						1	1				
	12:00	34,54	34,39	0,00	0,15					1	1						1	1				
	13:00	34,05	33,90	0,00	0,15					1	1						1	1				
	14:00	33,45	33,29	0,01	0,15					1	1						1	1				
	15:00	34,11	33,93	0,03	0,15					1	1						1	1				
	16:00	35,98	35,77	0,06	0,15					1	1						1	1				
	17:00	39,31	39,10	0,07	0,15					1	1						1	1				
	18:00	40,79	40,55	0,09	0,15					1	1						1	1				
	19:00	41,02	40,76	0,11	0,15					1	1						1	1				
	20:00	40,21	39,94	0,11	0,15					1	1						1	1				
	21:00	38,00	37,73	0,12	0,15					1	1						1	1				
	22:00	34,69	34,41	0,13	0,15					1	1						1	1				
23:00	31,04	30,63	0,26	0,15					1	1						1	1					

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης