

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Σάββατο 30/11/2024 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 |
| Η Ε Ρ Ε Ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 Η/Ζ Φορ. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 3,70 | 3,32 | 0,38 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| | 01:00 | 3,49 | 2,96 | 0,53 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| | 02:00 | 3,27 | 2,67 | 0,60 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 03:00 | 3,11 | 2,45 | 0,66 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 04:00 | 3,02 | 2,29 | 0,73 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 05:00 | 2,99 | 2,20 | 0,79 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 06:00 | 2,69 | 1,88 | 0,81 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 07:00 | 2,94 | 2,06 | 0,88 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 08:00 | 3,23 | 2,36 | 0,87 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 09:00 | 3,56 | 2,24 | 0,92 | 0,40 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 10:00 | 3,84 | 2,29 | 0,95 | 0,60 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 11:00 | 4,00 | 2,31 | 0,89 | 0,80 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 12:00 | 4,09 | 2,25 | 0,83 | 1,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 13:00 | 4,08 | 2,24 | 0,85 | 1,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 14:00 | 3,99 | 2,30 | 0,89 | 0,80 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 15:00 | 3,89 | 2,22 | 0,87 | 0,80 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 16:00 | 3,90 | 2,24 | 0,86 | 0,80 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 17:00 | 4,19 | 2,75 | 0,84 | 0,60 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 18:00 | 4,39 | 2,94 | 0,85 | 0,60 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 19:00 | 4,49 | 2,98 | 0,91 | 0,60 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 20:00 | 4,43 | 2,87 | 0,96 | 0,60 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 21:00 | 4,26 | 2,88 | 0,98 | 0,40 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 22:00 | 4,02 | 3,04 | 0,99 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 23:00 | 3,68 | 2,70 | 0,99 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.