

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,78	1,70	0,08	1	1						0,62	0,62
	01:00	1,63	1,59	0,04	1	1						0,52	0,51
	02:00	1,61	1,55	0,05	1	1						0,48	0,49
	03:00	1,58	1,53	0,05	1	1						0,46	0,46
	04:00	1,57	1,49	0,08	1	1						0,45	0,45
	05:00	1,58	1,42	0,16	1	1						0,46	0,46
	06:00	1,67	1,54	0,12	1	1						0,54	0,54
	07:00	1,80	1,70	0,10	1	1						0,62	0,63
	08:00	1,79	1,68	0,11	1	1						0,43	0,36
	09:00	1,96	1,89	0,06	1	1						0,28	0,28
	10:00	1,94	1,88	0,05	1	1	1					0,25	0,26
	11:00	1,89	1,85	0,04	1	1	1					0,21	0,21
	12:00	1,92	1,81	0,10	1	1	1					0,25	0,24
	13:00	1,91	1,77	0,14	1	1	1					0,22	0,23
	14:00	1,89	1,72	0,17	1	1	1					0,21	0,21
	15:00	2,05	1,86	0,19	1	1	1					0,36	0,37
	16:00	2,23	2,07	0,16	1	1	1					0,53	0,55
	17:00	2,50	2,27	0,23	1	1	1					0,78	0,80
	18:00	2,59	2,41	0,18	1	1					1	0,88	0,85
	19:00	2,64	2,56	0,08	1	1					1	0,91	0,92
20:00	2,51	2,40	0,11	1	1					1	0,84	0,83	
21:00	2,46	2,33	0,13	1	1					1	0,78	0,78	
22:00	2,22	2,10	0,12	1	1					1	0,55	0,54	
23:00	1,99	1,86	0,13	1	1					1	0,33	0,37	

Η μονάδα G3 αιτήθηκε από το θερμικό παραγωγό να λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ μετά από συντήρηση.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης