

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024		00:00	13,05	11,70	1,35	1			1		1	2,83	
		01:00	11,93	10,49	1,44				1		1	2,64	
		02:00	11,76	10,72	1,04				1		1	2,48	
		03:00	11,22	10,34	0,88				1		1	1,94	
		04:00	11,10	9,86	1,23				1		1	1,79	
		05:00	11,65	10,31	1,34				1		1	2,35	
		06:00	12,86	11,38	1,48				1		1	3,53	
		07:00	14,82	13,60	1,22	1						1	4,60
		08:00	14,73	13,56	1,17	1						1	4,48
		09:00	14,27	12,61	1,66	1						1	4,01
		10:00	13,42	11,57	1,85	1						1	3,20
		11:00	12,85	10,66	2,19	1						1	2,60
		12:00	12,99	10,55	2,43					1		1	3,28
		13:00	13,44	11,04	2,40					1	1	1	3,87
		14:00	13,71	11,14	2,57					1		1	4,39
		15:00	15,22	11,90	3,32					1		1	5,31
		16:00	17,11	14,64	2,47	1				1		1	4,72
		17:00	19,50	17,18	2,31	1				1		1	6,03
		18:00	20,23	17,36	2,87	1				1		1	6,81
		19:00	20,34	18,05	2,29	1				1		1	6,92
		20:00	20,28	19,08	1,20	1				1		1	6,86
		21:00	19,05	18,08	0,97	1				1		1	5,67
		22:00	17,13	16,06	1,07	1				1		1	3,75
		23:00	14,93	14,20	0,74	1				1		1	1,56

Η μονάδα G12 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης