

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	20,70	20,68	0,03		1		1						1,78	2,70
	01:00	18,57	18,57	0,00		1		1						3,68	4,25
	02:00	17,58	17,57	0,01		1		1					1	1,39	1,96
	03:00	16,98	16,97	0,01		1		1					1	0,77	1,36
	04:00	16,90	16,88	0,02		1		1					1	0,67	1,27
	05:00	17,83	17,81	0,02		1		1					1	1,54	2,17
	06:00	20,70	20,62	0,08		1		1					1	4,36	5,03
	07:00	24,44	24,39	0,05		1		1					1	7,05	8,44
	08:00	23,64	23,63	0,01		1		1					1	6,75	8,03
	09:00	22,43	22,42	0,01		1		1					1	5,67	6,84
	10:00	21,22	21,22	0,00				1	1					3,83	4,64
	11:00	20,08	20,08	0,00				1	1					4,62	5,69
	12:00	20,49	20,49	0,00				1	1					4,94	6,06
	13:00	20,76	20,76	0,00				1	1					5,19	6,32
	14:00	21,99	21,99	0,00				1	1					6,23	7,47
	15:00	24,70	24,70	0,00				1	1					6,65	7,90
	16:00	27,03	27,03	0,00		1	1	1	1					5,26	6,41
	17:00	30,04	30,04	0,00		1	1	1	1					7,45	9,00
	18:00	31,21	31,21	0,00		1	1	1	1					7,83	9,53
	19:00	31,72	31,72	0,00		1	1	1	1					7,83	9,53
	20:00	31,62	31,62	0,00		1	1	1	1					7,83	9,53
	21:00	30,43	30,43	0,00		1	1	1	1					7,76	9,36
	22:00	27,33	27,33	0,00		1	1	1	1					5,71	6,85
23:00	24,40	24,40	0,00		1	1	1	1					3,01	3,88	

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:30. Τα ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 04:40 με 07:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης