



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 28/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,21	3,05	0,16	0,00	1					1		1		0,66	0,64
	01:00	2,86	2,67	0,19	0,00	1					1				0,86	0,89
	02:00	2,59	2,38	0,20	0,01	1					1				0,91	0,91
	03:00	2,47	2,26	0,21	0,01	1					1				0,87	0,87
	04:00	2,45	2,26	0,18	0,00	1					1				0,86	0,86
	05:00	2,50	2,27	0,22	0,00	1					1				0,87	0,87
	06:00	2,75	2,48	0,27	0,01	1					1				0,95	0,95
	07:00	3,15	2,52	0,27	0,36	1					1				0,99	0,99
	08:00	3,20	2,18	0,22	0,80	1					1				0,93	0,93
	09:00	3,07	2,03	0,23	0,81	1				1					0,92	0,92
	10:00	3,03	1,79	0,23	1,01	1				1					0,82	0,81
	11:00	2,95	1,73	0,22	1,00	1				1					0,77	0,77
	12:00	2,98	1,77	0,21	1,00	1				1					0,79	0,79
	13:00	2,91	1,65	0,25	1,00	1									0,92	0,93
	14:00	3,04	1,78	0,25	1,00	1									0,98	0,98
	15:00	3,20	2,01	0,19	1,00	1									0,99	0,99
	16:00	3,65	2,33	0,32	1,00	1					1				0,97	0,97
	17:00	4,50	3,12	0,18	1,19	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,84	3,64	0,17	1,04	1					1		1		0,97	0,98
19:00	4,92	3,69	0,23	1,00	1					1		1		0,99	0,99	
20:00	4,85	3,83	0,21	0,80	1					1		1		0,99	0,99	
21:00	4,69	3,73	0,15	0,80	1					1		1		0,99	0,99	
22:00	4,59	3,74	0,05	0,80	1					1		1		0,99	0,99	
23:00	4,16	3,74	0,01	0,41	1					1		1		0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης