

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	3,39	3,27	0,12	1					0,55	0,85
	01:00	3,12	2,96	0,16	1					0,55	0,78
	02:00	3,06	2,66	0,40	1					0,55	0,77
	03:00	3,04	2,72	0,33	1					0,55	0,76
	04:00	2,95	2,88	0,07	1					0,55	0,74
	05:00	3,06	3,00	0,07	1					0,55	0,76
	06:00	3,37	3,32	0,05	1					0,48	0,69
	07:00	3,49	3,44	0,05		1				0,38	0,63
	08:00	3,25	3,11	0,14		1				0,55	0,81
	09:00	3,02	2,90	0,12		1				0,43	0,49
	10:00	2,78	2,70	0,08	1					0,24	0,20
	11:00	2,62	2,46	0,16	1					0,47	0,50
	12:00	2,74	2,62	0,12	1					0,55	0,62
	13:00	2,86	2,79	0,08	1					0,55	0,70
	14:00	3,07	3,02	0,04	1					0,75	0,77
	15:00	3,41	3,40	0,01	1					0,85	0,85
	16:00	3,78	3,78	0,00	1					0,94	0,94
	17:00	4,42	4,42	0,00	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,69	4,69	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,58	4,58	0,00	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,34	4,34	0,00	1				1	0,89	0,95
	21:00	4,15	4,15	0,00	1				1	0,91	0,95
	22:00	3,88	3,88	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,55	0,00	1					0,89	0,89

Κατά το διάστημα 09:30-10:30 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης