

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100						
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	25,81	16,64	9,17			1		1		1					9,55	9,51
	01:00	23,33	15,31	8,02					1		1					8,16	8,17
	02:00	22,37	13,63	8,74					1		1					8,95	8,95
	03:00	21,69	13,50	8,18					1		1					8,69	8,67
	04:00	21,11	13,19	7,92					1		1					8,43	8,44
	05:00	22,28	13,74	8,54					1		1					8,89	8,90
	06:00	24,93	15,34	9,59					1		1					9,94	9,96
	07:00	28,11	17,35	10,77			1		1		1					11,18	11,22
	08:00	32,46	20,35	12,11			1		1		1					12,92	12,93
	09:00	35,91	23,67	12,23			1		1	1	1					13,72	13,72
	10:00	38,01	26,50	11,51			1		1	1	1					13,73	13,73
	11:00	39,88	27,83	12,05			1		1	1	1					13,73	13,73
	12:00	42,25	30,15	12,11		1	1		1	1	1					13,73	13,73
	13:00	43,22	31,14	12,08		1	1		1	1	1			1		13,73	13,73
	14:00	41,83	31,24	10,59		1	1		1	1	1			1		13,73	13,73
	15:00	41,70	29,21	12,49		1	1		1	1	1			1		13,73	13,73
	16:00	42,69	31,88	10,82		1	1		1	1	1			2		13,73	13,73
	17:00	45,38	34,54	10,84		1	1		1	1	1			4		13,73	13,73
	18:00	45,34	34,60	10,74		1	1		1	1	1			4		13,73	13,73
	19:00	43,58	34,72	8,86		1	1		1	1	1			4		13,61	13,62
	20:00	41,36	30,84	10,53		1	1		1	1	1			2		13,73	13,73
	21:00	37,97	26,85	11,13		1	1		1	1	1					13,69	13,66
	22:00	33,46	22,57	10,90			1		1	1	1					12,75	12,75
	23:00	29,33	19,29	10,04			1		1		1					11,77	11,74

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης