

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,71	17,17	8,54			1		1		1				9,47	9,37
	01:00	23,31	17,13	6,18			1		1		1				7,02	6,98
	02:00	22,02	15,85	6,17					1		1				7,24	7,28
	03:00	21,24	14,44	6,79					1		1				8,52	8,52
	04:00	20,48	13,51	6,97					1		1				8,21	8,19
	05:00	20,95	13,51	7,45					1		1				8,36	8,38
	06:00	22,37	14,59	7,78					1		1				8,91	8,94
	07:00	24,91	16,24	8,66					1		1				9,90	9,94
	08:00	28,85	20,13	8,72			1		1		1				11,47	11,50
	09:00	33,97	26,68	7,29			1		1	1	1				12,66	12,56
	10:00	39,15	31,42	7,73		1	1		1	1	1		1		13,72	13,72
	11:00	42,57	36,00	6,57		1	1		1	1	1		5		13,72	13,69
	12:00	45,01	38,09	6,92	1	1	1		1	1	1		6		13,73	13,73
	13:00	43,86	38,33	5,53	1	1	1		1	1	1		6		13,73	13,72
	14:00	37,78	30,83	6,95	1	1	1		1	1	1		2		12,59	12,51
	15:00	34,99	27,10	7,89		1	1		1	1	1				11,12	11,13
	16:00	36,56	28,64	7,92		1	1		1	1	1				12,19	12,22
	17:00	40,47	30,71	9,76	1	1	1		1	1	1				13,72	13,71
	18:00	41,54	31,63	9,92	1	1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	41,61	36,93	4,68	1	1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	40,50	36,69	3,81	1	1	1		1	1	1		4		13,45	13,42
	21:00	37,23	30,92	6,31		1	1		1	1	1		1		12,68	12,74
	22:00	32,54	27,90	4,64		1	1		1	1	1				10,06	9,95
	23:00	28,32	25,31	3,01			1		1	1	1				7,51	7,42

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας τις βραδινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης