

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,32	5,29	0,03	1			1							0,05	0,05	
	01:00	4,85	4,67	0,18	1			1							0,29	0,30	
	02:00	4,60	4,44	0,17	1			1							0,27	0,26	
	03:00	4,43	4,38	0,05	1			1							0,09	0,09	
	04:00	4,38	4,36	0,02	1			1							0,04	0,04	
	05:00	4,54	4,42	0,11	1			1							0,18	0,20	
	06:00	4,88	4,54	0,34	1			1							0,54	0,54	
	07:00	5,25	4,68	0,57	1			1							0,89	0,91	
	08:00	6,27	5,07	1,20	1			1							1,85	1,90	
	09:00	7,58	6,02	1,56	1			1							2,44	2,64	
	10:00	8,63	7,07	1,56	1		1	1							2,44	2,95	
	11:00	9,35	7,79	1,56	1		1	1					1		2,44	3,04	
	12:00	9,48	7,92	1,56	1		1	1					1		2,44	3,02	
	13:00	8,76	7,21	1,55	1		1	1					1		2,43	2,66	
	14:00	8,00	6,66	1,34	1		1	1					1		2,10	2,08	
	15:00	7,80	6,38	1,42	1		1	1							2,21	2,30	
	16:00	7,95	6,47	1,49	1		1	1							2,33	2,38	
	17:00	8,62	7,21	1,40	1		1	1					1	1	2,20	2,20	
	18:00	8,68	7,24	1,44	1		1	1					1	1	2,26	2,25	
	19:00	8,18	7,58	0,60	1		1	1					1	1	2,04	1,99	
20:00	7,93	6,96	0,98	1		1	1					1	1	1,52	1,50		
21:00	7,19	6,87	0,31	1		1	1					1	1	0,53	0,78		
22:00	6,45	6,45	0,00	1		1	1						1	0,00	0,77		
23:00	5,86	5,86	0,00	1		1	1							0,00	0,44		

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης