

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 29/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,49	4,49	0,00			1			3	2,65
	01:00	4,08	4,08	0,00			1			2	2,65
	02:00	3,93	3,93	0,00			1			2	2,65
	03:00	3,93	3,93	0,00			1			2	2,65
	04:00	4,27	4,27	0,00			1			2	2,65
	05:00	4,43	4,41	0,03			1			2	2,65
	06:00	4,70	4,52	0,17			1			2	2,65
	07:00	4,59	4,43	0,17			1			2	2,65
	08:00	4,45	4,37	0,08			1			2	2,65
	09:00	4,54	4,19	0,36			1			2	2,65
	10:00	4,70	4,61	0,08			1			2	2,65
	11:00	4,69	4,68	0,01			1			3	0,18
	12:00	4,62	4,62	0,00			1			3	0,00
	13:00	4,90	4,75	0,15			1			3	0,25
	14:00	4,79	4,43	0,36			1			2	0,84
	15:00	4,95	4,41	0,54			1			2	1,20
	16:00	4,79	4,17	0,62			1			2	1,20
	17:00	5,23	4,51	0,72			1			2	1,20
	18:00	5,67	4,96	0,72			1			2	1,07
	19:00	5,78	5,07	0,71			1			2	1,08
	20:00	5,91	4,91	1,01			1			2	1,20
	21:00	5,61	4,54	1,07			1			2	1,20
	22:00	5,30	4,21	1,09			1			2	1,20
	23:00	5,01	3,98	1,02			1			2	1,20

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε **Παρατηρήσεις:** περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 11:17 - 12:10 πραγματοποίηση εργασιών στο ΑΠ. Από τις 11:00 υπήρχε έντονη αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης