

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 30/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,73	3,80	0,93			1			2	1,19
	01:00	4,56	3,93	0,63			1			2	1,00
	02:00	4,04	3,39	0,65			1			1	1,00
	03:00	3,94	3,37	0,57			1			1	1,00
	04:00	4,05	3,42	0,62			1			1	1,00
	05:00	4,36	3,46	0,89			1			1	1,13
	06:00	4,35	3,41	0,95			1			1	1,20
	07:00	4,52	3,66	0,86			1			1	1,20
	08:00	4,64	3,77	0,87			1			1	1,20
	09:00	4,97	4,10	0,86			1			1	1,16
	10:00	5,13	4,14	0,99			1			2	1,20
	11:00	5,38	4,51	0,87			1			2	1,23
	12:00	5,39	3,97	1,42			1			2	1,80
	13:00	4,95	3,93	1,03			1			2	1,22
	14:00	4,83	3,72	1,12			1			2	1,20
	15:00	4,69	3,52	1,17			1			2	1,20
	16:00	5,14	4,01	1,12			1			2	1,20
	17:00	5,27	4,27	1,00			1			2	1,20
	18:00	5,50	4,66	0,84			1			3	1,20
	19:00	4,98	4,12	0,86			1			2	1,20
	20:00	4,41	3,51	0,90			1			1	1,03
	21:00	3,88	3,03	0,85			1			1	0,98
	22:00	3,78	2,95	0,83			1				0,85
	23:00	3,87	3,04	0,83			1				0,85

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης