

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/12/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,54	2,72	0,82			1				0,85
	01:00	3,33	2,69	0,65			1				0,73
	02:00	3,22	2,67	0,56			1				0,60
	03:00	3,20	2,57	0,63			1				0,60
	04:00	2,98	2,46	0,52			1				0,60
	05:00	2,79	2,75	0,04			1				0,05
	06:00	2,94	2,94	0,00			1				0,00
	07:00	2,95	2,95	0,00			1				0,00
	08:00	3,26	3,01	0,24			1				0,35
	09:00	3,46	3,00	0,47			1				0,60
	10:00	3,84	3,11	0,73			1				0,87
	11:00	3,87	2,76	1,12			1				1,20
	12:00	3,94	2,81	1,14			1				1,20
	13:00	4,17	3,13	1,04			1				1,20
	14:00	4,45	3,02	1,43			1				1,20
	15:00	3,54	3,06	0,48			1				0,79
	16:00	3,32	2,92	0,40			1				0,60
	17:00	3,94	3,53	0,41			1				0,60
	18:00	4,04	3,64	0,40			1			1	0,60
	19:00	4,08	3,67	0,41			1			1	0,60
	20:00	3,88	3,75	0,13			1			2	0,60
	21:00	3,24	3,24	0,00			1			1	0,60
	22:00	3,61	3,61	0,00			1			1	0,60
	23:00	3,70	3,70	0,00			1			1	0,60

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης