

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,53	1,11	0,42		1		1				0,43	0,41
	01:00	1,29	1,13	0,16		1		1				0,17	0,17
	02:00	1,20	1,13	0,08		1		1				0,09	0,08
	03:00	1,16	1,13	0,04		1		1				0,04	0,04
	04:00	1,13	1,12	0,02		1		1				0,02	0,02
	05:00	1,15	1,13	0,02		1		1				0,03	0,03
	06:00	1,25	1,16	0,10		1		1				0,11	0,13
	07:00	1,28	1,17	0,11		1		1				0,13	0,14
	08:00	1,43	1,29	0,14	1	1						0,16	0,29
	09:00	1,61	1,24	0,36	1	1						0,38	0,49
	10:00	1,93	1,69	0,24	1	1						0,26	0,68
	11:00	2,04	2,04	0,00	1	1		1				0,00	0,43
	12:00	2,00	2,00	0,00	1	1		1				0,00	0,32
	13:00	1,91	1,90	0,01	1	1		1				0,00	0,23
	14:00	1,86	1,85	0,01	1	1		1				0,00	0,17
	15:00	1,76	1,75	0,01	1	1		1				0,01	0,10
	16:00	1,69	1,59	0,10	1	1						0,49	0,57
	17:00	1,85	1,74	0,11	1	1						0,64	0,64
	18:00	1,89	1,80	0,09	1	1						0,66	0,66
	19:00	1,88	1,73	0,14	1	1						0,66	0,66
20:00	1,94	1,87	0,08	1	1						0,68	0,68	
21:00	1,91	1,79	0,11	1	1						0,67	0,67	
22:00	1,75	1,64	0,11	1	1						0,60	0,60	
23:00	1,53	1,43	0,11	1	1						0,41	0,42	

Το ΑΠ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 07:15 - 15:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης