

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024		00:00	12,62	11,34	1,27				1		1	2,21
		01:00	11,58	9,97	1,61				1		1	2,28
		02:00	11,48	10,09	1,40				1		1	2,21
		03:00	10,92	9,65	1,27				1		1	1,64
		04:00	10,61	9,80	0,81				1		1	1,32
		05:00	11,12	10,42	0,70				1		1	1,82
		06:00	11,57	10,01	1,56				1		1	2,27
		07:00	12,66	9,61	3,05				1		1	3,31
		08:00	14,60	9,64	4,96				1		1	5,00
		09:00	16,22	11,02	5,21				1		1	5,67
		10:00	16,52	11,03	5,49				1		1	5,78
		11:00	16,52	11,07	5,45				1		1	5,78
		12:00	16,84	10,94	5,90				1		1	5,89
		13:00	17,29	11,19	6,10				1		1	6,05
		14:00	16,66	10,99	5,67				1		1	5,83
		15:00	17,45	11,46	5,98				1		1	6,09
		16:00	18,15	11,78	6,36				1		1	6,35
		17:00	18,88	12,50	6,37				1		1	6,60
		18:00	18,89	12,25	6,64				1		1	6,60
		19:00	18,95	12,43	6,51				1		1	6,63
		20:00	18,16	11,78	6,38				1		1	6,36
		21:00	16,81	10,98	5,83				1		1	5,90
		22:00	15,29	10,04	5,25				1		1	5,34
		23:00	13,67	9,41	4,26				1		1	4,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης