

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 30 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/11/24 0:00	55,47	54,84	0,62	0,00			1		1							0		1	1		1				10,11	10,07
30/11/24 1:00	50,52	48,53	1,99	0,00			1		1							0		1	1		1				7,49	7,51
30/11/24 2:00	48,25	46,04	2,20	0,00			1		1							0		1	1	1	1				5,07	4,98
30/11/24 3:00	46,60	44,39	2,21	0,00			1		1							0		1	1		1				5,25	5,23
30/11/24 4:00	46,33	44,06	2,27	0,00			1		1							0		1	1						10,60	10,63
30/11/24 5:00	47,39	43,76	3,63	0,00			1		1							0		1	1						11,44	11,49
30/11/24 6:00	50,96	45,44	5,52	0,00			1		1							0		1	1						12,92	12,18
30/11/24 7:00	54,56	47,35	6,77	0,44			1		1							0		1	1			1			11,13	11,16
30/11/24 8:00	61,46	47,65	9,14	4,66			1		1							0		1	1			1			14,12	14,01
30/11/24 9:00	64,03	46,11	12,19	5,73			1		1							0		1	1						17,83	17,92
30/11/24 10:00	69,82	51,35	13,82	4,65			1		1				1			0		1	1				1		20,67	20,69
30/11/24 11:00	74,19	51,22	20,06	2,91			1		1				1			0			1				1		22,17	22,21
30/11/24 12:00	79,90	60,60	17,41	1,90			1		1				1			0			1				1		19,24	19,13
30/11/24 13:00	82,95	70,13	10,92	1,89			1	1	1				1			0			1				1		13,21	12,97
30/11/24 14:00	84,85	73,95	9,23	1,66			1	1	1				1	1		0			1				1		12,70	12,71
30/11/24 15:00	85,98	74,87	9,78	1,33			1	1	1				1	1		0			1				1		12,87	12,88
30/11/24 16:00	87,87	76,63	11,01	0,23			1	1	1				1	1		0			1				1		13,11	13,13
30/11/24 17:00	90,06	79,06	10,99	0,00			1	1	1				1	1		0			1				1		13,47	13,49
30/11/24 18:00	89,65	77,19	12,46	0,00			1	1	1				1	1		0			1				1		13,39	13,42
30/11/24 19:00	88,40	76,86	11,54	0,00			1	1	1				1	1		0			1				1		12,02	11,94
30/11/24 20:00	84,42	76,41	8,01	0,00			1	1	1				1	1		0			1				1		7,84	7,89
30/11/24 21:00	78,14	73,52	4,62	0,00			1	1	1				1	1		0			1				1		4,66	4,79
30/11/24 22:00	71,72	68,36	3,36	0,00			1	1	1				1	1		0			1				1		3,55	3,55
30/11/24 23:00	64,16	61,09	3,07	0,00			1		1				1	1		0			1				1		3,16	3,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2&3 λόγω κακοκαιρίας