

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 1 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/12/24 0:00	57,54	54,80	2,73	0,00				1		1			1	1		0			1				1		2,79	2,83
1/12/24 1:00	49,85	48,77	1,08	0,00						1			1	1		0			1				1		0,68	0,98
1/12/24 2:00	47,80	46,95	0,85	0,00				1		1			1	1		0			1				1		0,93	0,94
1/12/24 3:00	42,75	42,18	0,56	0,00				1		1			1	1		0			1						0,82	0,81
1/12/24 4:00	43,55	43,08	0,47	0,00				1					1	1		0			1				1		0,67	0,70
1/12/24 5:00	44,87	43,55	1,31	0,00				1	1				1	1		0			1						1,84	1,82
1/12/24 6:00	46,10	43,96	2,14	0,00				1	1				1	1		0			1						2,69	2,74
1/12/24 7:00	48,35	42,61	5,11	0,63				1	1				1	1		0			1						5,83	5,85
1/12/24 8:00	53,26	42,83	7,32	3,11				1	1				1	1		0			1						7,48	7,52
1/12/24 9:00	57,64	47,38	5,63	4,63				1	1				1	1		0			1						5,62	5,72
1/12/24 10:00	62,30	51,58	6,06	4,67				1	1				1	1		0			1						6,42	6,50
1/12/24 11:00	68,52	56,58	8,92	3,02				1	1				1	1		0			1						10,24	10,26
1/12/24 12:00	73,91	60,17	10,26	3,48				1	1				1	1		0			1						11,06	11,07
1/12/24 13:00	79,08	64,94	11,04	3,10				1	1	1			1	1		0			1						11,85	11,85
1/12/24 14:00	76,78	64,55	9,35	2,89				1	1	1			1	1		0			1						11,53	11,51
1/12/24 15:00	73,78	62,30	9,03	2,44				1	1	1			1	1		0			1						11,05	11,06
1/12/24 16:00	74,13	64,56	9,07	0,51				1	1	1			1	1		0			1						11,06	11,14
1/12/24 17:00	78,47	70,52	7,95	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,64	15,64
1/12/24 18:00	79,10	67,53	11,56	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,81	15,81
1/12/24 19:00	78,53	66,39	12,14	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,68	15,68
1/12/24 20:00	77,10	64,86	12,24	0,00				1	1	1			1	1		0			1						15,38	15,41
1/12/24 21:00	72,11	63,44	8,67	0,00				1	1	1			1	1		0			1						14,40	14,38
1/12/24 22:00	65,54	59,49	6,05	0,00				1		1			1	1		0			1						13,07	13,04
1/12/24 23:00	58,25	52,20	6,04	0,00				1		1			1	1		0			1						11,65	11,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2&3 λόγω έντονης καταιγίδας BORA