

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 30/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	2,83	0,37	0,04	1							1		0,49	0,94
	01:00	2,90	2,49	0,40	0,00	1					1				0,49	0,98
	02:00	2,55	2,01	0,55	0,00	1					1				0,56	0,90
	03:00	2,43	1,60	0,83	0,00	1									0,85	0,85
	04:00	2,42	1,60	0,81	0,00	1									0,84	0,84
	05:00	2,44	1,64	0,80	0,00	1									0,86	0,86
	06:00	2,58	1,69	0,89	0,00	1									0,90	0,91
	07:00	2,77	1,83	0,94	0,00	1						1			0,96	0,96
	08:00	3,17	2,21	0,96	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,61	2,28	0,97	0,36	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,74	2,16	0,97	0,60	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,92	2,13	0,98	0,81	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,99	2,03	0,97	1,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	4,07	2,10	0,96	1,00	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,08	2,30	0,97	0,81	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,99	2,21	0,98	0,80	1						1			0,99	0,99
	16:00	4,14	2,38	0,95	0,81	1						1			0,99	0,99
	17:00	4,53	2,99	0,93	0,61	1						1			0,99	0,99
18:00	4,65	3,08	0,97	0,61	1								1	0,99	0,99	
19:00	4,65	3,07	0,97	0,61	1								1	0,99	0,99	
20:00	4,53	3,12	0,97	0,44	1								1	0,99	0,99	
21:00	4,24	3,12	0,95	0,16	1								1	0,99	0,99	
22:00	3,94	2,97	0,96	0,00	1								1	0,99	0,99	
23:00	3,55	2,57	0,97	0,00	1								1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης