

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 1/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,14	2,17	0,97	0,00	1					1				0,99	0,99
	01:00	2,77	1,82	0,94	0,00	1					1				0,97	0,97
	02:00	2,55	1,66	0,88	0,00	1									0,90	0,89
	03:00	2,42	1,58	0,83	0,00	1									0,85	0,85
	04:00	2,42	1,63	0,78	0,00	1									0,83	0,83
	05:00	2,42	1,89	0,53	0,00	1					1				0,55	0,85
	06:00	2,53	2,13	0,39	0,01	1					1				0,50	0,88
	07:00	2,63	2,31	0,30	0,02	1					1	1			0,50	0,84
	08:00	2,89	2,37	0,49	0,02	1					1	1			0,50	0,95
	09:00	3,29	2,77	0,51	0,01	1					1	1			0,52	0,99
	10:00	3,70	3,20	0,50	0,00	1					1	1	1		0,66	0,99
	11:00	3,85	3,61	0,23	0,01	1					1	1	1		0,69	0,99
	12:00	3,88	3,11	0,28	0,49	1					1	1	1		0,78	0,92
	13:00	3,67	2,17	0,55	0,94	1						1			0,91	0,92
	14:00	3,61	1,69	0,43	1,49	1						1			0,49	0,90
	15:00	3,41	1,55	0,35	1,51	1									0,49	0,94
	16:00	3,54	1,62	0,41	1,51	1									0,49	0,95
	17:00	3,95	2,04	0,40	1,51	1						1			0,51	0,96
18:00	4,25	2,30	0,45	1,50	1						1			0,59	0,99	
19:00	4,22	2,25	0,46	1,51	1						1			0,59	0,99	
20:00	4,19	2,37	0,30	1,51	1						1			0,60	0,99	
21:00	4,00	2,28	0,21	1,51	1						1			0,97	0,98	
22:00	3,71	1,85	0,35	1,51	1						1			0,88	0,87	
23:00	3,32	2,42	0,23	0,66	1						1	1		0,55	0,85	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης