

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,39	21,91	2,48			1		1	1	1				5,06	5,07
	01:00	22,04	18,11	3,93			1		1		1				5,75	5,70
	02:00	21,22	18,60	2,62			1		1		1				4,88	4,89
	03:00	20,75	17,88	2,87			1		1		1				4,38	4,38
	04:00	20,55	17,22	3,33			1		1		1				4,20	4,19
	05:00	21,87	18,72	3,15			1		1		1				5,40	5,53
	06:00	25,31	22,54	2,78			1		1		1				8,09	8,06
	07:00	30,67	26,34	4,32			1	1		1		1			10,27	10,31
	08:00	34,07	30,72	3,35			1	1		1	1	1			11,23	11,28
	09:00	34,98	32,50	2,48			1	1		1	1	1		1	11,68	11,67
	10:00	34,92	34,37	0,55			1	1		1	1	1		3	10,76	10,73
	11:00	33,78	33,56	0,22			1	1		1	1	1		3	9,36	9,31
	12:00	35,14	34,98	0,16			1	1		1	1	1		3	10,83	10,87
	13:00	36,19	36,10	0,10			1	1		1	1	1		3	11,61	11,68
	14:00	36,52	36,51	0,01			1	1		1	1	1		5	11,09	11,05
	15:00	36,81	36,52	0,29			1	1		1	1	1		5	11,09	11,18
	16:00	38,75	37,79	0,95			1	1		1	1	1		5	13,00	13,03
	17:00	42,71	41,21	1,50			1	1		1	1	1		8	13,72	13,73
	18:00	43,52	41,66	1,86			1	1		1	1	1		9	13,73	13,73
	19:00	43,35	40,38	2,96			1	1		1	1	1		9	13,73	13,73
	20:00	42,48	38,97	3,51			1	1		1	1	1		8	13,73	13,73
	21:00	39,24	35,01	4,23			1	1		1	1	1		4	13,66	13,67
	22:00	34,19	30,26	3,93			1	1		1	1	1		1	11,37	11,29
	23:00	29,21	25,90	3,31			1	1		1	1	1			6,58	6,49

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης