

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,14	5,14	0,00	1			1							0,00	0,01
	01:00	4,79	4,78	0,01	1			1							0,00	0,12
	02:00	4,62	4,62	0,00	1			1							0,00	0,34
	03:00	4,53	4,53	0,00				1							0,00	1,25
	04:00	4,41	4,41	0,00				1							0,00	1,04
	05:00	4,67	4,66	0,01			1	1							0,00	0,33
	06:00	5,23	5,23	0,00			1	1							0,00	0,87
	07:00	6,06	5,46	0,60			1	1							1,03	1,72
	08:00	7,16	6,37	0,78			1	1							1,22	2,50
	09:00	8,21	7,41	0,80	1		1	1							1,23	2,73
	10:00	8,74	7,21	1,54	1		1	1							2,39	3,04
	11:00	8,93	7,38	1,55	1		1	1							2,44	3,04
	12:00	9,17	7,62	1,55	1		1	1					1		2,44	3,04
	13:00	9,09	7,54	1,55	1		1	1					1		2,44	3,03
	14:00	8,56	7,00	1,55	1		1	1							2,44	2,91
	15:00	8,27	6,71	1,56	1		1	1							2,44	2,85
	16:00	8,42	6,86	1,56	1		1	1							2,44	2,93
	17:00	8,94	7,38	1,55	1		1	1					1		2,44	3,02
	18:00	9,21	7,66	1,55	1		1	1					1		2,44	3,04
	19:00	8,92	7,37	1,55	1		1	1					1		2,44	2,90
20:00	9,01	7,46	1,55	1		1	1					1		2,44	3,02	
21:00	8,30	6,76	1,54	1		1	1					1		2,43	2,59	
22:00	7,23	6,06	1,16	1		1	1							1,84	1,82	
23:00	6,44	5,70	0,75	1		1	1							1,17	1,18	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης