

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/12/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,80	3,80	0,00			1			1	0,60
	01:00	3,65	3,65	0,00			1			1	0,60
	02:00	3,61	3,61	0,00			1			1	0,60
	03:00	3,53	3,53	0,00			1			1	0,60
	04:00	3,47	3,47	0,00			1			1	0,60
	05:00	3,66	3,66	0,00			1			1	0,60
	06:00	3,99	3,99	0,00			1			1	0,60
	07:00	4,10	4,10	0,00			1			1	0,60
	08:00	4,29	4,29	0,00			1			2	0,39
	09:00	4,20	4,20	0,00			1			2	0,60
	10:00	4,15	4,15	0,00			1			2	0,60
	11:00	4,51	4,38	0,13			1			2	0,88
	12:00	5,62	5,47	0,15		1				4	1,20
	13:00	5,57	5,25	0,32			1			3	1,20
	14:00	5,28	5,13	0,15			1			3	1,20
	15:00	5,39	5,39	0,00			1			3	1,20
	16:00	5,39	5,38	0,00			1			3	1,20
	17:00	5,48	5,44	0,04			1			3	1,20
	18:00	5,61	5,49	0,12			1			3	1,20
	19:00	5,75	5,54	0,22			1			3	1,20
	20:00	5,80	5,80	0,01			1			4	1,20
	21:00	5,46	5,29	0,17			1			4	1,20
	22:00	5,07	4,86	0,21			1			2	1,20
	23:00	4,70	4,42	0,28			1			2	1,20
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											