

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,35	1,28	0,07	1	1						0,24	0,24	
	01:00	1,24	1,18	0,06	1	1						0,12	0,12	
	02:00	1,22	1,19	0,03	1	1						0,09	0,10	
	03:00	1,17	1,15	0,02	1	1						0,05	0,05	
	04:00	1,16	1,15	0,00	1	1						0,04	0,04	
	05:00	1,17	1,17	0,00	1	1						0,05	0,05	
	06:00	1,27	1,26	0,00	1	1						0,15	0,15	
	07:00	1,32	1,26	0,06	1	1						0,18	0,20	
	08:00	1,46	1,34	0,11	1	1						0,32	0,26	
	09:00	1,64	1,62	0,02	1	1						0,02	0,02	
	10:00	1,86	1,69	0,18	1	1	1					0,19	0,19	
	11:00	1,80	1,70	0,11	1	1	1					0,12	0,12	
	12:00	1,79	1,71	0,08	1	1	1					0,12	0,11	
	13:00	1,71	1,68	0,03	1	1	1					0,05	0,04	
	14:00	1,70	1,68	0,02	1	1						0,36	0,50	
	15:00	1,78	1,77	0,00	1	1						0,62	0,62	
	16:00	1,92	1,92	0,00	1	1						0,67	0,67	
	17:00	2,26	2,26	0,00	1	1				1		0,66	0,64	
	18:00	2,38	2,38	0,00	1	1				1		0,71	0,70	
	19:00	2,47	2,47	0,00	1	1				1		0,79	0,79	
20:00	2,39	2,36	0,02	1	1				1		0,72	0,71		
21:00	2,36	2,08	0,28	1	1				1		0,66	0,68		
22:00	2,18	2,15	0,03	1	1				1		0,61	0,82		
23:00	1,95	1,95	0,00	1	1				1		0,35	0,55		

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 22:00 με 23:50. Η μονάδα G3 αιτήθηκε από το θερμικό παραγωγό να λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ μετά από συντήρηση.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης