

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 2/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,84	1,64	0,42	0,77	1									0,92	0,95
	01:00	2,55	1,42	0,32	0,80	1									0,86	0,85
	02:00	2,36	1,27	0,28	0,80	1									0,74	0,73
	03:00	2,30	1,31	0,29	0,70	1									0,76	0,76
	04:00	2,26	1,18	0,17	0,91	1									0,63	0,63
	05:00	2,30	1,15	0,15	1,00	1									0,63	0,63
	06:00	2,51	1,37	0,14	1,00	1									0,74	0,75
	07:00	2,90	1,39	0,13	1,39	1									0,78	0,77
	08:00	3,27	1,45	0,06	1,76									1	0,70	0,70
	09:00	3,35	1,51	0,03	1,81									1	0,74	0,75
	10:00	3,23	1,38	0,04	1,81									1	0,71	0,70
	11:00	3,19	1,36	0,04	1,80									1	0,70	0,69
	12:00	3,40	1,47	0,15	1,79									1	0,76	0,76
	13:00	3,55	1,72	0,03	1,80									1	0,81	0,82
	14:00	3,73	1,93	0,00	1,80									1	0,88	0,87
	15:00	3,72	1,91	0,00	1,80									1	0,88	0,88
	16:00	3,86	1,83	0,02	2,01									1	0,86	0,86
	17:00	4,29	2,27	0,01	2,00							1		1	0,90	0,90
	18:00	4,50	2,30	0,00	2,19							1		1	0,84	0,84
19:00	4,57	2,22	0,15	2,20							1		1	0,87	0,87	
20:00	4,47	2,11	0,15	2,21							1		1	0,84	0,84	
21:00	4,22	2,03	0,17	2,01							1		1	0,82	0,82	
22:00	3,63	1,78	0,09	1,77							1		1	0,68	0,67	
23:00	3,14	2,10	0,00	1,04							1		1	0,69	0,69	

Παρατηρήσεις

Στις 03:00 έγινε τροποποίηση του ΥΒΣ λόγω χαμηλότερου φορτίου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης