

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/12/24 0:00	54,00	53,71	0,29	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 1:00	49,50	49,25	0,25	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 2:00	47,50	47,27	0,23	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 3:00	45,50	45,29	0,21	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 4:00	43,50	43,23	0,27	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 5:00	45,50	45,07	0,43	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 6:00	48,50	47,65	0,85	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 7:00	51,50	48,55	1,68	1,27	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 8:00	58,50	50,40	3,02	5,08	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 9:00	63,50	49,92	4,92	8,66	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 10:00	66,50	48,73	7,34	10,43	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 11:00	73,50	53,31	9,41	10,78	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 12:00	76,50	55,77	10,52	10,21	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 13:00	80,50	60,78	11,11	8,61	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 14:00	84,50	67,02	11,54	5,94	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 15:00	82,50	67,34	12,21	2,95	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 16:00	84,50	70,86	12,97	0,67	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 17:00	86,50	72,41	14,09	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 18:00	87,50	72,11	15,39	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 19:00	85,50	69,23	16,27	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 20:00	82,50	65,61	16,89	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 21:00	78,50	61,79	16,71	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
5/12/24 22:00	70,50	54,60	15,90	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
5/12/24 23:00	64,50	49,36	15,14	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Ταυτόχρονη λειτουργία D3 D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού