

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250						
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	27,46	24,26	3,19	0,01	1	1				1								1	1			6,86	6,52
	01:00	25,04	22,46	2,58	0,01	1	1				1								1	1			4,81	4,26
	02:00	24,16	21,29	2,87	0,01		1				1								1	1			7,64	8,27
	03:00	23,61	21,50	2,11	0,01		1				1								1	1			7,25	8,05
	04:00	23,93	20,21	3,71	0,01		1				1								1	1			7,83	7,79
	05:00	23,52	19,64	3,87	0,01		1				1								1	1			8,36	8,47
	06:00	26,97	23,08	3,89	0,01	1	1				1								1	1			8,23	8,32
	07:00	31,22	26,73	4,48	0,01	1	1				1								1	1			9,26	9,30
	08:00	29,44	26,18	3,26	0,01	1	1				1								1	1			9,79	7,92
	09:00	27,48	25,60	1,87	0,01	1	1				1								1	1			6,49	6,43
	10:00	25,49	23,53	1,96	0,01	1	1				1								1	1			4,61	4,55
	11:00	24,74	23,46	1,07	0,21	1	1				0,21	1							1	1		1	1,56	1,46
	12:00	24,81	23,45	1,15	0,21	1	1				1								1	1		1	1,86	2,11
	13:00	24,97	22,52	2,25	0,21	1	1				1								1	1			4,06	4,06
	14:00	25,33	22,78	2,35	0,20	1	1				1								1	1			4,43	4,39
	15:00	28,85	26,23	2,41	0,20	1	1				1								1	1			7,19	7,78
	16:00	34,08	31,71	2,17	0,21	1	1				1	1							1	1			5,74	6,57
	17:00	39,23	36,13	2,90	0,21	1	1				1	1							1	1			7,92	10,38
	18:00	40,06	36,34	3,52	0,20	1	1				1	1							1	1			8,93	11,51
	19:00	41,28	37,08	4,00	0,21	1	1				1	1							1	1			11,79	12,26
	20:00	41,31	37,49	3,61	0,20	1	1				1	1							1	1			11,86	11,93
	21:00	39,38	36,47	2,70	0,21	1	1				1	1							1	1			10,52	9,89
	22:00	36,04	34,04	1,79	0,20	1	1				1	1							1	1			7,97	6,68
	23:00	31,10	28,95	1,94	0,20	1	1				1	1							1	1			7,73	7,12

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 και ΚΕΦΑΛΟΣ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών κατά το διάστημα 06:50 με 16:40. Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης