

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,81	21,72	3,09		1	1		1	1					4,62	4,95
	01:00	22,56	19,07	3,49		1	1		1	1					5,77	5,77
	02:00	21,79	18,24	3,56			1		1	1					5,75	5,83
	03:00	20,93	17,02	3,92			1		1	1					5,97	5,96
	04:00	21,01	17,40	3,60			1		1	1					5,98	5,98
	05:00	22,14	18,07	4,06			1		1	1					7,02	7,08
	06:00	25,90	20,47	5,43			1		1	1					9,95	9,99
	07:00	31,52	28,84	2,67		1	1		1	1				3	10,76	10,65
	08:00	35,34	32,89	2,46		1	1		1	1	1			3	11,23	11,28
	09:00	36,70	33,24	3,46		1	1		1	1	1			2	12,71	12,69
	10:00	35,67	33,18	2,50		1	1		1	1	1			2	11,85	11,83
	11:00	34,99	32,64	2,35		1	1		1	1	1			1	10,59	10,48
	12:00	36,71	34,13	2,58		1	1		1	1	1			1	9,41	9,79
	13:00	38,24	35,05	3,19		1	1		1	1	1			3	13,62	13,64
	14:00	38,49	35,48	3,01		1	1		1	1	1			4	13,53	13,53
	15:00	38,77	34,36	4,41		1	1		1	1	1			4	13,15	13,40
	16:00	40,86	35,95	4,91		1	1		1	1	1			5	13,70	13,71
	17:00	45,33	36,83	8,51		1	1		1	1	1			6	13,73	13,73
	18:00	45,88	37,08	8,80		1	1		1	1	1			6	13,73	13,73
	19:00	45,50	37,84	7,66		1	1		1	1	1			6	13,73	13,73
	20:00	43,96	36,73	7,22		1	1		1	1	1			6	13,73	13,73
	21:00	40,46	34,48	5,97		1	1		1	1	1			4	13,73	13,73
	22:00	35,13	31,05	4,08		1	1		1	1	1			1	12,07	11,96
	23:00	30,09	26,17	3,92		1	1		1	1	1				8,34	8,29

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης