

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 3/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,17	3,75	0,42			1			1	1,20
	01:00	3,63	3,49	0,14			1			1	1,20
	02:00	3,51	3,22	0,29			1				1,20
	03:00	3,50	2,96	0,54			1				1,20
	04:00	3,45	2,78	0,67			1				0,74
	05:00	3,84	3,47	0,38			1			1	0,60
	06:00	4,38	3,85	0,52			1			1	0,60
	07:00	4,54	3,87	0,67			1			1	0,83
	08:00	4,86	3,87	0,99			1			1	1,20
	09:00	4,79	3,72	1,07			1			1	1,20
	10:00	4,75	3,65	1,10			1			1	1,20
	11:00	4,97	4,09	0,88			1			2	1,20
	12:00	5,21	4,62	0,58			1			2	0,67
	13:00	5,38	4,81	0,57			1			2	0,60
	14:00	5,19	4,39	0,80			1			2	1,09
	15:00	5,33	4,84	0,50			1			2	0,80
	16:00	5,47	4,74	0,73			1			2	1,05
	17:00	5,91	4,78	1,13			1			2	1,34
	18:00	5,99	4,84	1,15			1			2	1,45
	19:00	5,90	4,76	1,14			1			3	1,45
	20:00	5,62	4,28	1,34			1			2	1,45
	21:00	4,96	3,64	1,32			1			1	1,51
	22:00	4,32	2,82	1,50			1				2,65
	23:00	3,91	3,18	0,73			1				2,65

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης