

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,72	1,71	0,01		1				1		0,18	0,29	
	01:00	1,60	1,60	0,00		1				1		0,49	0,48	
	02:00	1,57	1,54	0,03		1				1		0,45	0,45	
	03:00	1,54	1,47	0,06		1				1		0,42	0,42	
	04:00	1,49	1,38	0,11		1				1		0,37	0,37	
	05:00	1,47	1,34	0,14		1				1		0,36	0,35	
	06:00	1,51	1,40	0,12		1				1		0,39	0,39	
	07:00	1,68	1,64	0,03		1				1		0,54	0,51	
	08:00	1,83	1,72	0,11	1	1						0,51	0,43	
	09:00	2,04	2,02	0,03	1	1	1					0,34	0,36	
	10:00	2,17	2,16	0,01	1	1	1					0,48	0,49	
	11:00	2,24	2,23	0,01	1	1	1					0,56	0,56	
	12:00	2,31	2,23	0,08	1	1	1					0,64	0,63	
	13:00	2,23	1,86	0,37	1	1	1					0,56	0,56	
	14:00	2,09	1,68	0,41	1	1	1					0,42	0,41	
	15:00	2,06	1,69	0,37	1	1	1					0,37	0,38	
	16:00	2,16	1,68	0,48	1	1	1					0,48	0,48	
	17:00	2,49	2,03	0,46	1	1	1					0,79	0,80	
	18:00	2,57	2,09	0,48	1	1	1					0,88	0,88	
	19:00	2,66	2,26	0,40	1	1	1					0,93	0,93	
20:00	2,63	2,21	0,42	1	1	1					0,91	0,91		
21:00	2,52	2,11	0,41	1	1	1					0,84	0,84		
22:00	2,33	1,97	0,36	1	1	1					0,67	0,66		
23:00	2,04	1,76	0,28	1	1						0,51	0,53		

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 22:00 - 23:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης