

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 3 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/12/24 0:00	53,68	52,28	1,39	0,00				1		1			1	1		0			1				1		9,87	9,68
3/12/24 1:00	49,57	48,26	1,31	0,00				1		1			1	1		0			1				1		5,96	5,79
3/12/24 2:00	47,38	44,81	2,57	0,00				1		1			1	1		0			1						8,14	8,20
3/12/24 3:00	45,12	43,28	1,84	0,00				1		1			1	1		0			1						6,93	6,87
3/12/24 4:00	46,25	42,90	3,35	0,00				1		1			1	1		0			1						8,18	8,17
3/12/24 5:00	48,67	48,02	0,66	0,00				1		1			1	1		0			1						10,24	10,35
3/12/24 6:00	53,95	51,97	1,98	0,00				1		1			1	1		0			1						15,08	15,15
3/12/24 7:00	62,56	59,80	2,48	0,28				1		1			1	1		0			1			1			15,20	13,14
3/12/24 8:00	66,68	61,44	2,21	3,03				1		1	1					0			1			1			12,57	11,26
3/12/24 9:00	69,95	62,92	0,92	6,11				1		1	1					0			1		1	1			7,32	6,76
3/12/24 10:00	72,55	60,45	0,29	11,81				1		1	1					0			1			1			4,21	3,74
3/12/24 11:00	71,70	63,71	0,05	7,94				1		1	1		1			0			1			1			12,20	11,44
3/12/24 12:00	71,63	65,72	1,28	4,62				1		1	1		1			0			1			1			12,13	12,11
3/12/24 13:00	76,90	66,69	5,09	5,12				1		1	1		1			0			1			1			17,35	17,18
3/12/24 14:00	78,77	61,11	4,66	12,99				1		1	1		1			0			1			1			12,55	12,18
3/12/24 15:00	76,12	62,05	7,27	6,80				1		1	1					0			1			1			19,52	19,65
3/12/24 16:00	79,52	70,88	7,54	1,11				1		1	1					0			1			1	1		22,93	22,85
3/12/24 17:00	87,92	79,48	8,44	0,00				1		1	1					0		1	1			1	1		26,32	26,28
3/12/24 18:00	89,89	82,42	7,46	0,00				1		1	1					0		1	1			1	1		26,85	26,82
3/12/24 19:00	90,22	82,15	8,07	0,00				1		1	1					0		1	1			1	1		26,94	26,95
3/12/24 20:00	87,92	80,21	7,70	0,00				1		1	1					0		1	1	1		1	1		25,37	25,31
3/12/24 21:00	82,50	74,12	8,38	0,00				1		1	1					0		1	1			1	1		21,86	21,77
3/12/24 22:00	74,34	66,23	8,11	0,00				1		1	1					0		1	1			1			17,83	17,70
3/12/24 23:00	64,56	56,78	7,78	0,00				1			1					0		1	1			1			17,28	17,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 και No3 λόγω καταιγίδας