

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 3/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,79	2,72	0,01	0,06						1		1		0,92	0,94
	01:00	2,54	2,51	0,03	0,00						1		1		0,79	0,79
	02:00	2,29	2,25	0,04	0,01						1		1		0,54	0,54
	03:00	2,27	1,83	0,09	0,35								1		0,65	0,65
	04:00	2,29	1,76	0,13	0,40								1		0,74	0,74
	05:00	2,29	1,50	0,18	0,60								1		0,65	0,65
	06:00	2,52	1,63	0,28	0,60								1		0,79	0,79
	07:00	2,93	1,67	0,27	0,99								1		0,83	0,83
	08:00	3,31	2,29	0,41	0,61						1		1		0,97	0,97
	09:00	3,55	2,75	0,40	0,40						1		1		0,98	0,99
	10:00	3,59	2,79	0,40	0,41						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,48	2,32	0,57	0,60						1		1		0,98	0,98
	12:00	3,45	1,55	0,60	1,30								1		0,85	0,85
	13:00	3,54	1,49	0,65	1,40								1		0,95	0,95
	14:00	3,42	1,36	0,65	1,41								1		0,90	0,90
	15:00	3,53	1,43	0,68	1,41								1		0,94	0,94
	16:00	3,91	1,84	0,67	1,40								1		0,98	0,99
	17:00	4,45	1,97	0,69	1,79								1		0,98	0,98
	18:00	4,61	2,73	0,65	1,23						1		1		0,98	0,98
19:00	4,67	2,85	0,62	1,20						1		1		0,99	0,99	
20:00	4,62	2,61	0,61	1,40						1		1		0,99	0,99	
21:00	4,14	2,28	0,66	1,20						1		1		0,98	0,98	
22:00	3,85	2,31	0,72	0,81						1		1		0,98	0,98	
23:00	3,42	2,31	0,70	0,41						1		1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης