

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Παρασκευή 6/12/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή	00:00	4,38	2,64	1,74			1			
	01:00	4,13	2,60	1,53			1			
	02:00	3,93	2,69	1,25			1			
	03:00	3,80	3,25	0,56			1			
	04:00	3,75	3,58	0,17			1			
	05:00	3,77	3,67	0,11			1			
	06:00	4,20	4,03	0,17			1			
	07:00	4,41	4,09	0,33			1			
	08:00	4,58	4,38	0,21			1			
	09:00	4,76	4,55	0,22			1			
	10:00	4,87	4,49	0,37			1			
	11:00	4,92	4,82	0,10			1			1
	12:00	4,88	4,62	0,27			1			1
	13:00	4,86	4,74	0,12			1			1
	14:00	4,82	4,73	0,08			1			1
	15:00	4,80	4,72	0,08			1			1
	16:00	4,76	4,76	0,00			1			1
	17:00	4,95	4,95	0,00			1			1
	18:00	5,12	5,06	0,06			1			1
	19:00	5,25	5,06	0,18			1			1
	20:00	5,29	4,87	0,42			1			1
	21:00	5,03	4,49	0,54			1			1
	22:00	4,73	4,26	0,47			1			
	23:00	4,27	3,91	0,36			1			

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.