

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 4/12/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12,0	10,6	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	04/12/24 0:00	17,17	1		1			1	1		2
	04/12/24 1:00	15,97	1		1			1	1		2
	04/12/24 2:00	15,42	1		1			1	1		2
	04/12/24 3:00	14,24	1		1			1	1		1
	04/12/24 4:00	14,04	1		1			1	1		1
	04/12/24 5:00	13,03	1		1			1	1		
	04/12/24 6:00	14,36	1		1			1	1		
	04/12/24 7:00	15,64	1		1			1	1		
	04/12/24 8:00	16,31	1		1			1	1		
	04/12/24 9:00	17,64	1		1			1	1		1
	04/12/24 10:00	17,48	1		1			1	1		1
	04/12/24 11:00	17,30	1		1			1	1		1
	04/12/24 12:00	17,19	1		1			1	1		1
	04/12/24 13:00	16,84	1		1			1	1		3
	04/12/24 14:00	16,85			1			1	1		1
	04/12/24 15:00	16,91			1			1	1		
	04/12/24 16:00	17,86	1		1			1	1		
	04/12/24 17:00	19,31	1		1			1	1		
	04/12/24 18:00	20,24	1		1			1	1		
	04/12/24 19:00	20,43	1		1			1	1		
	04/12/24 20:00	20,97	1		1			1	1		1
	04/12/24 21:00	20,26	1		1			1	1		1
	04/12/24 22:00	20,73	1		1			1	1		3
	04/12/24 23:00	17,32	1		1			1	1		1

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η G1 από τις 14:00-16:00 βγήκε εκτός και η G30 δούλεψε σε χαμηλή φόρτιση, λόγω δοκιμών στον νέο αεριοστρόβιλο. Η παραγωγή του νέου αεριοστροβίλου ήταν 9 MW στις 14:00 και 10,5 MW στις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.