

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,69	20,04	5,65			1		1		1				7,95	7,99
	01:00	23,18	17,26	5,92			1		1		1				6,88	6,85
	02:00	22,36	15,97	6,39					1		1				8,33	8,46
	03:00	21,65	15,73	5,92					1		1				8,66	8,67
	04:00	21,35	16,11	5,24					1		1				7,76	7,72
	05:00	22,97	18,06	4,91			1		1		1				7,43	7,43
	06:00	25,74	22,77	2,98			1		1		1				7,77	7,76
	07:00	32,76	29,75	3,01		1	1		1	1	1				10,79	10,88
	08:00	34,52	33,39	1,14		1	1		1	1	1			2	11,02	10,96
	09:00	33,47	33,16	0,31		1	1		1	1	1			3	9,29	9,16
	10:00	31,16	31,03	0,14		1	1		1	1	1			2	7,68	7,72
	11:00	30,47	30,47	0,00		1	1		1	1	1				7,53	7,58
	12:00	30,77	30,77	0,00		1	1		1	1	1				7,98	7,94
	13:00	31,39	31,24	0,15		1	1		1	1	1				8,53	8,46
	14:00	31,59	31,56	0,03		1	1		1	1	1			1	8,39	8,33
	15:00	33,83	33,77	0,06		1	1		1	1	1			2	9,84	9,91
	16:00	37,51	37,43	0,08		1	1		1	1	1			5	12,10	12,16
	17:00	43,40	42,99	0,41		1	1	1	1	1	1			7	13,14	13,12
	18:00	45,17	44,57	0,60		1	1	1	1	1	1			6	13,53	13,53
	19:00	45,47	44,94	0,53		1	1		1	1	1			10	13,69	13,70
	20:00	44,08	43,06	1,02		1	1		1	1	1			10	13,73	13,73
	21:00	40,32	39,02	1,30		1	1		1	1	1			7	13,45	13,43
	22:00	35,31	33,49	1,82		1	1		1	1	1			3	11,31	11,28
	23:00	29,97	28,63	1,34			1		1	1	1				8,55	8,46

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης