

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	3,52	2,98	0,53			1				2,65
	01:00	3,21	2,93	0,28			1				2,65
	02:00	3,11	2,98	0,13			1				2,65
	03:00	2,94	2,93	0,01			1				2,65
	04:00	2,97	2,95	0,02			1				2,65
	05:00	3,05	3,05	0,00			1				2,65
	06:00	3,23	3,23	0,00			1				2,65
	07:00	3,45	3,45	0,00			1				2,65
	08:00	3,55	3,55	0,00		1				1	2,65
	09:00	3,50	3,50	0,00		1				1	2,65
	10:00	3,51	3,49	0,01		1				1	2,65
	11:00	3,68	3,62	0,07		1				1	2,65
	12:00	3,76	3,75	0,01			1			1	2,65
	13:00	3,55	3,53	0,01			1			1	2,65
	14:00	3,66	3,66	0,00			1			1	2,65
	15:00	3,78	3,78	0,00			1			1	2,65
	16:00	3,97	3,97	0,00			1			1	2,65
	17:00	4,20	4,20	0,00			1			1	2,65
	18:00	4,33	4,33	0,00			1			2	2,65
	19:00	4,49	4,48	0,01			1			2	2,65
	20:00	4,80	4,76	0,04			1			2	2,65
	21:00	4,72	4,72	0,01			1			2	2,65
	22:00	5,44	5,41	0,03			1			3	2,65
	23:00	5,46	5,40	0,06			1			3	2,65

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης