

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,80	1,40	0,40	1	1						0,63	0,63	
	01:00	1,63	1,20	0,43	1	1						0,52	0,52	
	02:00	1,58	1,14	0,44	1	1						0,46	0,46	
	03:00	1,57	1,18	0,39	1	1						0,45	0,45	
	04:00	1,55	1,20	0,35	1	1						0,43	0,43	
	05:00	1,57	1,20	0,37	1	1						0,44	0,45	
	06:00	1,67	1,31	0,35	1	1						0,54	0,54	
	07:00	1,85	1,67	0,18	1	1						0,56	0,48	
	08:00	1,82	1,69	0,13	1	1	1					0,14	0,14	
	09:00	1,77	1,66	0,11	1	1	1					0,11	0,14	
	10:00	1,79	1,69	0,10	1	1	1					0,11	0,10	
	11:00	1,79	1,70	0,10	1	1	1					0,11	0,10	
	12:00	1,77	1,69	0,08	1	1	1					0,09	0,09	
	13:00	1,73	1,69	0,05	1	1	1					0,05	0,05	
	14:00	1,80	1,73	0,07	1	1	1					0,11	0,12	
	15:00	1,83	1,79	0,05	1	1	1					0,15	0,15	
	16:00	2,01	1,96	0,05	1	1	1					0,31	0,32	
	17:00	2,46	2,39	0,07	1	1	1					0,75	0,77	
	18:00	2,59	2,55	0,04	1	1	1					0,90	0,89	
	19:00	2,63	2,62	0,01	1	1	1					0,92	0,92	
20:00	2,54	2,53	0,01	1	1	1					0,86	0,86		
21:00	2,48	2,47	0,01	1	1	1					0,81	0,80		
22:00	2,21	2,17	0,04	1	1	1					0,55	0,53		
23:00	1,88	1,84	0,04	1	1	1					0,24	0,29		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης