

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200				
ΤΕ (MW)		0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088				
Η Ρ Α Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,059						1	0,141	30%	33
	01:00	0,056						1	0,144	28%	31
	02:00	0,054						1	0,146	27%	30
	03:00	0,054						1	0,146	27%	30
	04:00	0,065						1	0,135	33%	35
	05:00	0,061						1	0,139	30%	33
	06:00	0,067						1	0,133	33%	36
	07:00	0,061						1	0,139	30%	34
	08:00	0,072						1	0,128	36%	38
	09:00	0,070						1	0,130	35%	38
	10:00	0,079						1	0,121	40%	41
	11:00	0,081						1	0,119	41%	42
	12:00	0,080						1	0,120	40%	41
	13:00	0,078						1	0,122	39%	41
	14:00	0,076						1	0,124	38%	40
	15:00	0,070						1	0,130	35%	38
	16:00	0,065						1	0,135	33%	35
	17:00	0,076						1	0,124	38%	40
	18:00	0,074						1	0,126	37%	39
	19:00	0,076						1	0,124	38%	40
20:00	0,074		1		1			0,086	46%	46	
21:00	0,077		1		1			0,083	48%	41	
22:00	0,071		1		1			0,089	45%	38	
23:00	0,066		1		1			0,094	41%	36	
		1,66 MWh									898 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200					
ΤΕ (MW)		0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088					
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,062	1		1				0,098	39%	35	
	01:00	0,059	1		1				0,101	37%	33	
	02:00	0,055	1		1				0,105	35%	32	
	03:00	0,054	1		1				0,106	34%	31	
	04:00	0,063	1		1				0,097	39%	35	
	05:00	0,060	1		1				0,100	37%	34	
	06:00	0,069	1		1				0,091	43%	38	
	07:00	0,069	1		1				0,091	43%	38	
	08:00	0,073	1		1				0,087	45%	39	
	09:00	0,069	1		1				0,091	43%	38	
	10:00	0,066							1	0,134	33%	39
	11:00	0,067							1	0,133	33%	36
	12:00	0,099							1	0,101	50%	49
	13:00	0,100							1	0,100	50%	49
	14:00	0,096							1	0,104	48%	48
	15:00	0,097							1	0,103	48%	48
	16:00	0,106							1	0,094	53%	51
	17:00	0,111							1	0,089	55%	53
	18:00	0,101							1	0,099	51%	49
	19:00	0,106							1	0,094	53%	51
20:00	0,106							1	0,094	53%	51	
21:00	0,114							1	0,086	57%	54	
22:00	0,081							1	0,119	40%	42	
23:00	0,061							1	0,139	31%	34	
		1,94 MWh									1.006 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200					
ΤΕ (MW)		0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088					
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,057						1	0,143	28%	32	
	01:00	0,055						1	0,145	27%	31	
	02:00	0,053						1	0,147	27%	30	
	03:00	0,052						1	0,148	26%	30	
	04:00	0,063						1	0,137	32%	35	
	05:00	0,066						1	0,134	33%	36	
	06:00	0,064						1	0,136	32%	35	
	07:00	0,067						1	0,133	34%	36	
	08:00	0,061						1	0,139	31%	34	
	09:00	0,063	1	1					0,097	39%	42	
	10:00	0,069	1	1					0,091	43%	38	
	11:00	0,070	1	1					0,090	44%	38	
	12:00	0,076	1	1					0,084	47%	40	
	13:00	0,072	1	1					0,088	45%	39	
	14:00	0,078	1	1					0,082	49%	41	
	15:00	0,070	1	1					0,090	43%	38	
	16:00	0,074	1	1					0,086	46%	40	
	17:00	0,068	1	1					0,092	42%	37	
	18:00	0,079							1	0,121	39%	45
	19:00	0,076							1	0,124	38%	40
20:00	0,079	1		1					0,081	49%	48	
21:00	0,075	1		1					0,085	47%	40	
22:00	0,071	1		1					0,089	44%	38	
23:00	0,063	1		1					0,097	40%	35	
		1,62 MWh										896 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200					
ΤΕ (MW)		0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088					
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,061	1		1				0,099	38%	34	
	01:00	0,056	1		1				0,104	35%	32	
	02:00	0,050	1		1				0,110	31%	29	
	03:00	0,051	1		1				0,109	32%	30	
	04:00	0,052	1		1				0,108	33%	30	
	05:00	0,051	1		1				0,109	32%	30	
	06:00	0,052	1		1				0,108	32%	30	
	07:00	0,054	1		1				0,106	34%	31	
	08:00	0,064						1	0,136	32%	38	
	09:00	0,068						1	0,132	34%	37	
	10:00	0,086						1	0,114	43%	44	
	11:00	0,089						1	0,111	45%	45	
	12:00	0,087						1	0,113	43%	44	
	13:00	0,084						1	0,116	42%	43	
	14:00	0,081						1	0,119	41%	42	
	15:00	0,074						1	0,126	37%	39	
	16:00	0,073						1	0,127	36%	39	
	17:00	0,091						1	0,109	45%	46	
	18:00	0,093						1	0,107	47%	47	
	19:00	0,092						1	0,108	46%	46	
20:00	0,086	1		1				0,074	54%	51		
21:00	0,080	1		1				0,080	50%	42		
22:00	0,077	1		1				0,083	48%	41		
23:00	0,067	1		1				0,093	42%	37		
		1,72 MWh										927 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Γενική διακοπή στις 20:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200				
ΤΕ (MW)		0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088				
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,059	1		1				0,101	37%	33
	01:00	0,060	1		1				0,100	37%	34
	02:00	0,056	1		1				0,104	35%	32
	03:00	0,053	1		1				0,107	33%	30
	04:00	0,066	1		1				0,094	41%	36
	05:00	0,060	1		1				0,100	37%	34
	06:00	0,063	1		1				0,097	39%	35
	07:00	0,066	1		1				0,094	41%	36
	08:00	0,067	1		1				0,093	42%	37
	09:00	0,084						1	0,166	34%	48
	10:00	0,069						1	0,181	27%	38
	11:00	0,070						1	0,180	28%	38
	12:00	0,066						1	0,184	26%	36
	13:00	0,067						1	0,183	27%	37
	14:00	0,065						1	0,185	26%	36
	15:00	0,062						1	0,188	25%	34
	16:00	0,061						1	0,189	24%	34
	17:00	0,063						1	0,187	25%	35
	18:00	0,075						1	0,175	30%	41
	19:00	0,088						1	0,162	35%	47
20:00	0,080						1	0,170	32%	43	
21:00	0,078						1	0,172	31%	42	
22:00	0,067		1	1				0,093	42%	44	
23:00	0,061		1	1				0,099	38%	34	
		1,60 MWh									892 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία							Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200					
ΤΕ (MW)		0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088					
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,063	1	1					0,097	39%	35	
	01:00	0,065	1	1					0,095	41%	36	
	02:00	0,054	1	1					0,106	34%	31	
	03:00	0,053	1	1					0,107	33%	30	
	04:00	0,064	1	1					0,096	40%	35	
	05:00	0,057	1	1					0,103	35%	32	
	06:00	0,060	1	1					0,100	38%	34	
	07:00	0,071	1		1				0,089	44%	42	
	08:00	0,069	1		1				0,091	43%	38	
	09:00	0,071	1		1				0,089	44%	38	
	10:00	0,068	1		1				0,092	43%	37	
	11:00	0,063	1		1				0,097	39%	35	
	12:00	0,061			1				0,019	76%	29	
	13:00	0,061			1				0,019	76%	29	
	14:00	0,066			1				0,014	83%	31	
	15:00	0,062			1				0,018	77%	29	
	16:00	0,070	1		1				0,090	44%	42	
	17:00	0,072	1		1				0,088	45%	39	
	18:00	0,081							1	0,119	41%	45
	19:00	0,083							1	0,117	42%	43
20:00	0,082							1	0,118	41%	42	
21:00	0,079							1	0,122	39%	41	
22:00	0,086							1	0,114	43%	44	
23:00	0,072							1	0,128	36%	38	
		1,63 MWh									876 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης