

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,463	1				
01:00	0,428	1						1		
02:00	0,382	1						1		
03:00	0,374	1						1		
04:00	0,362	1						1		
05:00	0,379	1						1		
06:00	0,403	1						1		
07:00	0,420	1						1		
08:00	0,459	1						1		
09:00	0,425	1						1		
10:00	0,445	1						1		
11:00	0,461	1						1		
12:00	0,501	1						1		
13:00	0,499	1						1		
14:00	0,504	1						1		
15:00	0,508	1						1		
16:00	0,538	1				1		1		
17:00	0,605	1				1		1		
18:00	0,608	1				1		1		
19:00	0,585	1				1		1		
20:00	0,575	1				1		1		
21:00	0,548	1				1		1		
22:00	0,540	1				1		1		
23:00	0,477	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,404	1					1			
02:00	0,400	1					1			
03:00	0,385	1					1			
04:00	0,395	1					1			
05:00	0,405	1					1			
06:00	0,419	1					1			
07:00	0,458	1					1			
08:00	0,462	1					1			
09:00	0,454	1					1			
10:00	0,436	1					1			
11:00	0,454	1					1			
12:00	0,359	1					1			
13:00	0,333	1					1			
14:00	0,413	1					1			
15:00	0,476	1					1			
16:00	0,481	1					1			
17:00	0,521	1					1			
18:00	0,526	1					1			
19:00	0,559	1			1		1			
20:00	0,555	1			1		1			
21:00	0,540	1			1		1			
22:00	0,512	1			1		1			
23:00	0,462	1			1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,413		1				1			
02:00	0,413		1				1			
03:00	0,407		1				1			
04:00	0,401		1				1			
05:00	0,413		1				1			
06:00	0,426		1				1			
07:00	0,420		1				1			
08:00	0,486		1				1			
09:00	0,484		1				1			
10:00	0,529		1				1			
11:00	0,495		1				1			
12:00	0,503		1				1			
13:00	0,497		1				1			
14:00	0,489		1				1			
15:00	0,519		1				1			
16:00	0,539		1		1		1			
17:00	0,587		1		1		1			
18:00	0,571		1		1		1			
19:00	0,554		1				1	1		
20:00	0,495		1				1	1		
21:00	0,486		1					1		
22:00	0,453		1					1		
23:00	0,433		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,397		1					1		
02:00	0,403		1					1		
03:00	0,375		1					1		
04:00	0,379		1					1		
05:00	0,390		1					1		
06:00	0,390		1					1		
07:00	0,396		1					1		
08:00	0,432		1					1		
09:00	0,504		1					1		
10:00	0,522		1					1		
11:00	0,501		1					1		
12:00	0,540		1				1	1		
13:00	0,337		1		1		1			
14:00	0,420		1		1					
15:00	0,328		1		1					
16:00	0,332		1		1					
17:00	0,411		1		1					
18:00	0,413		1		1					
19:00	0,419		1		1					
20:00	0,392		1		1					
21:00	0,390		1		1					
22:00	0,354		1		1					
23:00	0,320		1		1					

Γενική διακοπή στις 13:02.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,286		1					
01:00		0,272		1						
02:00		0,262		1						
03:00		0,259		1						
04:00		0,256		1						
05:00		0,273		1						
06:00		0,300		1						
07:00		0,306		1						
08:00		0,306		1						
09:00		0,321		1						
10:00		0,378		1		1				
11:00		0,361		1		1				
12:00		0,483		1		1				
13:00		0,480		1		1				
14:00		0,536		1		1		1		
15:00		0,522		1		1		1		
16:00		0,523		1		1				
17:00		0,558		1		1				
18:00		0,576		1		1		1		
19:00		0,568		1		1		1		
20:00		0,575		1		1		1		
21:00		0,567		1		1		1		
22:00		0,505		1		1		1		
23:00		0,489		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,389		1				1			
02:00	0,383		1				1			
03:00	0,371		1				1			
04:00	0,373		1				1			
05:00	0,388		1				1			
06:00	0,415		1				1			
07:00	0,427		1				1			
08:00	0,469		1				1			
09:00	0,504		1				1			
10:00	0,488		1				1			
11:00	0,476		1				1			
12:00	0,538		1		1		1			
13:00	0,500		1		1		1			
14:00	0,429		1		1		1			
15:00	0,413		1				1			
16:00	0,430		1				1			
17:00	0,485		1				1			
18:00	0,470		1				1			
19:00	0,496		1				1			
20:00	0,476		1				1			
21:00	0,451		1				1			
22:00	0,375		1				1			
23:00	0,343		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,313		1					
01:00		0,299		1						
02:00		0,287		1						
03:00		0,279		1						
04:00		0,281		1						
05:00		0,293		1						
06:00		0,321		1						
07:00		0,347		1				1		
08:00		0,340		1				1		
09:00		0,329		1				1		
10:00		0,322		1				1		
11:00		0,308		1				1		
12:00		0,375		1				1		
13:00		0,465		1				1		
14:00		0,498		1				1		
15:00		0,495		1				1		
16:00		0,498		1				1		
17:00		0,560		1			1	1		
18:00		0,598		1			1	1		
19:00		0,584		1			1	1		
20:00		0,602		1			1	1		
21:00		0,537		1			1	1		
22:00		0,481		1				1		
23:00		0,446		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης