



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 4/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,96	2,18	0,76	0,01						1		1		0,98	0,98
	01:00	2,66	2,05	0,60	0,00								1		0,94	0,93
	02:00	2,40	2,10	0,31	0,00								1		0,84	0,84
	03:00	2,32	1,74	0,58	0,00								1		0,81	0,81
	04:00	2,33	1,85	0,48	0,00								1		0,81	0,81
	05:00	2,39	2,09	0,29	0,01								1		0,83	0,83
	06:00	2,59	2,30	0,29	0,00								1		0,90	0,90
	07:00	3,00	2,61	0,38	0,01						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,10	2,73	0,37	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,03	2,60	0,43	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,05	2,90	0,15	0,00						1		1	1	0,91	0,90
	11:00	2,91	2,68	0,23	0,00						1		1	1	0,74	0,76
	12:00	2,75	2,46	0,30	0,00						1		1		0,96	0,96
	13:00	2,83	2,57	0,27	0,00						1		1		0,97	0,97
	14:00	2,96	2,73	0,23	0,00						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,12	2,90	0,22	0,00						1		1		0,97	0,97
	16:00	3,54	3,45	0,09	0,00						1	1	1	1	0,98	0,98
	17:00	4,29	4,22	0,07	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99
18:00	4,57	4,47	0,10	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99	
19:00	4,65	4,53	0,11	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99	
20:00	4,43	4,35	0,08	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99	
21:00	4,21	4,18	0,03	0,00						1	1	1	1	0,99	0,99	
22:00	3,85	3,76	0,09	0,00						1	1	1	1	0,98	0,98	
23:00	3,41	3,35	0,06	0,00						1	1	1	1	0,76	0,75	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης