

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100							
		ΤΕ (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510							
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,11	2,97	0,13	1					2,36	0,95	56%	401		
	01:00	2,90	2,78	0,12	1					2,55	0,77	52%	378		
	02:00	2,77	2,64	0,13	1					2,68	0,64	50%	363		
	03:00	2,73	2,59	0,14	1					2,73	0,60	49%	357		
	04:00	2,78	2,68	0,10	1					2,64	0,65	50%	367		
	05:00	2,93	2,85	0,08	1					2,48	0,80	54%	387		
	06:00	3,14	3,07	0,07	1					2,25	0,95	58%	412		
	07:00	3,36	3,30	0,06	1					2,02	0,95	62%	439		
	08:00	3,44	3,39	0,05	1					1,94	0,95	64%	448		
	09:00	3,53	3,49	0,05	1					1,84	0,95	65%	460		
	10:00	3,53	3,44	0,09	1					1,88	0,95	65%	455		
	11:00	3,51	3,44	0,07	1					1,89	0,95	65%	454		
	12:00	3,49	3,41	0,08	1					1,92	0,95	64%	451		
	13:00	3,58	3,37	0,20	1					1,96	0,95	63%	447		
	14:00	3,56	3,27	0,29	1					2,06	0,95	61%	435		
	15:00	3,42	3,41	0,01	1					1,92	0,95	64%	451		
	16:00	3,69	3,68	0,01	1					1,65	0,95	69%	482		
	17:00	4,19	4,18	0,00	1					1,14	0,95	79%	542		
	18:00	4,37	4,36	0,00	1					1	2,06	0,95	68%	766	
	19:00	4,41	4,38	0,02	1					1	2,04	0,95	68%	763	
	20:00	4,32	4,29	0,04	1					1	2,14	0,95	67%	747	
	21:00	4,08	4,03	0,04	1						1,29	0,95	76%	524	
	22:00	3,72	3,67	0,05	1						1,66	0,95	69%	481	
23:00	3,31	3,27	0,04	1						2,06	0,95	61%	435		
		83,85 MWh										ΑΩΛ: 22,64		11.445 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης