

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100					
		ΤΕ (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,14	3,11	0,03	1					2,22	0,95	58%	416
	01:00	2,94	2,91	0,03	1					2,42	0,81	55%	393
	02:00	2,81	2,76	0,05	1					2,57	0,68	52%	376
	03:00	2,76	2,70	0,06	1					2,63	0,63	51%	369
	04:00	2,81	2,72	0,09	1					2,61	0,68	51%	371
	05:00	2,94	2,75	0,18	1					2,57	0,81	52%	375
	06:00	3,14	2,93	0,21	1					2,40	0,95	55%	396
	07:00	3,38	3,25	0,13	1					2,08	0,95	61%	433
	08:00	3,56	3,44	0,12	1					1,89	0,95	65%	455
	09:00	3,50	3,35	0,15	1					1,98	0,95	63%	444
	10:00	3,45	3,29	0,15	1					2,04	0,95	62%	437
	11:00	3,38	3,25	0,13	1					2,08	0,95	61%	433
	12:00	3,34	3,16	0,17	1					2,16	0,95	59%	423
	13:00	3,33	3,12	0,21	1					2,21	0,95	59%	418
	14:00	3,35	3,10	0,25	1					2,23	0,95	58%	415
	15:00	3,44	3,16	0,27	1					2,16	0,95	59%	423
	16:00	3,70	3,45	0,25	1					1,87	0,95	65%	456
	17:00	4,12	3,87	0,26	1					1,46	0,95	73%	504
	18:00	4,26	3,94	0,32	1					1,39	0,95	74%	513
	19:00	4,28	3,90	0,38	1					1,42	0,95	73%	508
	20:00	4,19	3,79	0,40	1					1,54	0,95	71%	495
	21:00	3,95	3,54	0,40	1					1,78	0,95	67%	466
	22:00	3,60	3,28	0,32	1					2,05	0,95	62%	436
23:00	3,21	2,92	0,29	1					2,41	0,95	55%	394	
		82,56 MWh								ΑΩΛ: 22,79		10.349 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης