

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100							
		ΤΕ (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510							
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,12	2,87	0,25	1					2,46	0,95	54%	389		
	01:00	2,93	2,70	0,23	1					2,63	0,80	51%	369		
	02:00	2,81	2,57	0,24	1					2,76	0,68	48%	354		
	03:00	2,77	2,53	0,24	1					2,79	0,64	48%	350		
	04:00	2,82	2,69	0,13	1					2,64	0,69	50%	368		
	05:00	2,95	2,80	0,14	1					2,52	0,81	53%	381		
	06:00	3,14	2,98	0,16	1					2,35	0,95	56%	401		
	07:00	3,37	3,15	0,22	1					2,18	0,95	59%	421		
	08:00	3,52	3,23	0,28	1					2,10	0,95	61%	431		
	09:00	3,70	3,35	0,36	1					1,98	0,95	63%	444		
	10:00	3,81	3,38	0,42	1					1,94	0,95	64%	448		
	11:00	3,85	3,35	0,50	1					1,98	0,95	63%	444		
	12:00	3,85	3,25	0,60	1					2,08	0,95	61%	432		
	13:00	3,87	3,13	0,73	1					2,20	0,95	59%	419		
	14:00	3,88	3,01	0,87	1					2,32	0,95	56%	404		
	15:00	3,87	2,98	0,89	1					2,35	0,95	56%	401		
	16:00	3,91	2,96	0,95	1					2,37	0,95	56%	399		
	17:00	4,14	3,31	0,83	1					2,02	0,95	62%	439		
	18:00	4,25	3,46	0,80	1					1,87	0,95	65%	456		
	19:00	4,27	3,45	0,82	1					1,88	0,95	65%	455		
	20:00	4,18	3,31	0,86	1					2,01	0,95	62%	440		
	21:00	3,95	3,03	0,92	1					2,29	0,95	57%	408		
	22:00	3,65	2,76	0,89	1					2,57	0,95	52%	376		
23:00	3,30	2,53	0,77	1					2,80	0,95	47%	349			
		85,87 MWh										ΑΩΛ: 22,82		9.778 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης