

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250							
ΤΕ (ΜW)		5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125							
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου οριαίου φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5				
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,77	21,97	4,60	0,20		1								1	1					8,63	9,37	72%	2.593	
	01:00	25,13	19,56	5,37	0,20		1								1	1					11,04	8,80	64%	2.330	
	02:00	23,98	16,80	6,99	0,20		1								1	1					13,80	8,39	55%	2.034	
	03:00	23,25	17,12	5,93	0,20		1								1	1					13,48	7,70	56%	2.068	
	04:00	23,11	16,89	6,01	0,20		1								1	1					13,71	7,56	55%	2.045	
	05:00	23,72	18,35	5,16	0,20		1								1	1					12,25	8,17	60%	2.200	
	06:00	25,31	20,63	4,48	0,20		1								1	1					9,97	8,86	67%	2.446	
	07:00	26,88	22,43	4,25	0,20		1								1	1					8,17	9,41	73%	2.645	
	08:00	30,43	27,61	2,62	0,20		1			1	1				1	1					18,99	6,63	59%	3.882	
	09:00	32,55	30,60	1,74	0,20		1			1	1				1	1					16,00	8,75	66%	3.589	
	10:00	33,83	31,17	2,46	0,20		1			1	1				1	1					15,43	10,04	67%	3.650	
	11:00	33,91	31,07	2,64	0,20		1			1	1				1	1					15,53	10,11	67%	3.639	
	12:00	33,15	30,69	2,26	0,20		1			1	1				1	1					15,91	9,36	66%	3.598	
	13:00	32,36	29,99	2,17	0,20		1			1	1				1	1					16,61	8,56	64%	3.524	
	14:00	31,84	29,61	2,03	0,20		1			1	1				1	1					16,99	8,05	64%	3.483	
	15:00	33,28	30,48	2,60	0,20		1			1	1				1	1					16,12	9,48	65%	3.576	
	16:00	34,77	32,36	2,21	0,20		1			1	1				1	1					14,24	10,97	69%	3.780	
	17:00	37,26	35,17	1,89	0,20		1			1	1				1	1					11,43	13,04	75%	4.091	
	18:00	38,52	36,60	1,72	0,20		1			1	1				1	1					10,00	13,48	79%	4.254	
	19:00	39,09	37,03	1,86	0,20		1			1	1				1	1					9,57	13,68	79%	4.304	
20:00	38,73	36,08	2,45	0,20		1			1	1				1	1					10,52	13,56	77%	4.195		
21:00	36,47	33,56	2,70	0,20		1			1	1				1	1					13,04	12,67	72%	3.912		
22:00	33,08	29,84	3,04	0,20		1			1	1				1	1					16,76	9,29	64%	3.508		
23:00	29,19	25,74	3,25	0,20		1			1	1				1	1					20,86	5,39	55%	3.073		
		746,59 MWh																	ΑΩΛ: 14,37		78.418 €				

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης