ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																						Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024			
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
					ΤΕ (MW)	5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου									
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,04	23,50	3,35	0,20					1	1						1	1					12,10	8,70	66%	2.752
	01:00	25,57	22,30	3,07	0,20					1	1						1	1					13,30	7,23	63%	2.623
	02:00	24,35	20,39	3,75	0,20					1	1						1	1					15,21	6,00	57%	2.419
	03:00	23,48	18,85	4,43	0,20					1	1						1	1					16,75	5,14	53%	2.255
	04:00	23,10	18,23	4,67	0,20					1	1						1	1					17,37	4,76	51%	2.189
	05:00	23,36	18,23	4,92	0,20					1	1						1	1					17,37	5,01	51%	2.189
	06:00	24,49	18,72	5,57	0,20					1	1						1	1					16,88	6,15	53%	2.241
	07:00	26,49	19,84	6,45	0,20					1	1						1	1					15,76	8,14	56%	2.360
	08:00	28,86	21,65	7,01	0,20					1	1						1	1					13,95	10,10	61%	2.553
	09:00	31,01	23,90	6,91	0,20					1	1						1	1					11,70	10,85	67%	2.796
	10:00	31,69	25,04	6,45	0,20					1	1						1	1					10,56	11,09	70%	2.922
	11:00	31,83	25,29	6,33	0,20					1	1						1	1					10,31	11,14	71%	2.950
	12:00	31,49	24,12	7,17	0,20					1	1						1	1					11,48	11,02	68%	2.820
	13:00	31,03	23,04	7,78	0,20					1	1						1	1					12,56	10,86	65%	2.703
	14:00	30,83	22,07	8,57	0,20					1	1						1	1					13,53	10,79	62%	2.597
	15:00	31,91	21,94	9,78	0,20					1	1						1	1					13,66	11,17	62%	2.583
	16:00	33,02	22,04	10,77	0,20					1	1						1	1					13,56	11,56	62%	2.595
	17:00	34,74	23,42	11,12	0,20					1	1						1	1					12,18	12,16	66%	2.743
	18:00	36,07	24,84	11,04	0,20					1	1						1	1					10,76	12,63	70%	2.899
	19:00	36,89	24,95	11,74	0,20					1	1						1	1					10,65	12,91	70%	2.912
	20:00	36,66	24,05	12,41	0,20					1	1						1	1					11,55	12,83	68%	2.812
	21:00	34,77	22,40	12,17	0,20					1	1						1	1					13,20	12,17	63%	2.634
	22:00	31,84	20,49	11,14	0,20		1			1							1	1					10,11	11,14	67%	2.975
	23:00	28,36	18,24	9,93	0,20		1			1							1	1					12,36	9,93	60%	2.188
		718,86 MWh																						**ΑΩΛ: 14,50**		**62.711 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης