ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																						Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024			
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
	ΤΕ (MW)					5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου									
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,33	16,91	9,21	0,20		1			1							1	1					13,69	9,21	55%	2.046
	01:00	25,00	16,05	8,75	0,20		1			1							1	1					14,55	8,75	52%	1.955
	02:00	23,94	15,36	8,38	0,20		1			1							1	1					15,24	8,38	50%	1.881
	03:00	23,35	15,35	7,81	0,20		1			1							1	1					15,25	7,81	50%	1.879
	04:00	23,35	15,35	7,80	0,20		1			1							1	1					15,25	7,80	50%	1.879
	05:00	24,09	15,46	8,43	0,20		1			1							1	1					15,14	8,43	51%	1.892
	06:00	25,78	16,56	9,02	0,20		1			1							1	1					14,04	9,02	54%	2.009
	07:00	28,32	18,21	9,91	0,20		1			1							1	1					12,39	9,91	60%	2.185
	08:00	30,84	19,84	10,79	0,20					1	1						1	1					15,76	10,79	56%	2.972
	09:00	32,21	20,74	11,27	0,20					1	1						1	1					14,86	11,27	58%	2.455
	10:00	32,88	21,17	11,51	0,20					1	1						1	1					14,43	11,51	59%	2.501
	11:00	33,14	21,34	11,60	0,20					1	1						1	1					14,26	11,60	60%	2.519
	12:00	34,06	21,94	11,92	0,20					1	1						1	1					13,66	11,92	62%	2.583
	13:00	34,34	22,12	12,02	0,20					1	1						1	1					13,48	12,02	62%	2.603
	14:00	34,30	22,09	12,00	0,20					1	1						1	1					13,51	12,00	62%	2.600
	15:00	34,29	22,09	12,00	0,20					1	1						1	1					13,51	12,00	62%	2.600
	16:00	35,41	24,11	11,10	0,20					1	1						1	1					11,49	12,39	68%	2.819
	17:00	36,47	25,38	10,89	0,20					1	1						1	1					10,22	12,77	71%	2.960
	18:00	37,46	27,48	9,78	0,20		1			1	1						1	1					19,12	13,11	59%	3.800
	19:00	38,05	29,05	8,80	0,20		1			1	1						1	1					17,55	13,32	62%	3.423
	20:00	37,62	28,36	9,06	0,20		1			1	1						1	1					18,24	13,17	61%	3.350
	21:00	35,54	25,53	9,81	0,20					1	1						1	1					10,07	12,44	72%	2.977
	22:00	32,26	22,25	9,81	0,20					1	1						1	1					13,35	11,29	62%	2.617
	23:00	28,32	18,21	9,91	0,20					1	1						1	1					17,39	9,91	51%	2.187
		747,32 MWh																						**ΑΩΛ: 16,20**		**60.693 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης