

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100							
ΤΕ (ΜW)				2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508							
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,40	15,24	10,16		1			1		1				7,76	10,16	66%	1.895		
	01:00	23,64	14,18	9,45		1			1		1				8,82	9,45	62%	1.777		
	02:00	22,40	13,44	8,96		1			1		1				9,56	8,96	58%	1.695		
	03:00	21,54	12,92	8,62					1		1				6,58	8,62	66%	1.587		
	04:00	21,22	12,73	8,49					1		1				6,77	8,49	65%	1.566		
	05:00	21,87	13,12	8,75					1		1				6,38	8,75	67%	1.608		
	06:00	23,91	14,34	9,56					1		1				5,16	9,56	74%	1.742		
	07:00	27,56	16,53	11,02			1		1		1				10,47	11,02	61%	2.555		
	08:00	30,96	18,57	12,38			1		1		1				8,43	12,38	69%	2.334		
	09:00	34,11	21,01	13,10			1		1		1				5,99	13,64	78%	2.603		
	10:00	36,84	24,80	12,04			1	1	1		1				12,20	13,73	67%	3.669		
	11:00	38,42	25,98	12,44			1	1	1		1				11,02	13,73	70%	3.281		
	12:00	38,39	26,34	12,06			1	1	1		1				10,66	13,73	71%	3.320		
	13:00	37,38	25,29	12,10			1	1	1		1				11,71	13,73	68%	3.203		
	14:00	36,24	24,07	12,17			1	1	1		1				12,93	13,73	65%	3.068		
	15:00	37,28	25,29	11,98			1	1	1		1				11,71	13,73	68%	3.204		
	16:00	38,00	25,37	12,62			1	1	1		1				11,63	13,73	69%	3.213		
	17:00	40,94	27,73	13,21			1	1	1		1				9,27	13,73	75%	3.476		
	18:00	42,18	28,57	13,61			1	1	1		1				8,43	13,73	77%	3.570		
	19:00	42,35	28,68	13,68			1	1	1		1				8,32	13,73	78%	3.582		
	20:00	40,89	27,17	13,72			1	1	1		1				9,83	13,73	73%	3.413		
	21:00	37,58	23,85	13,73			1	1	1		1				13,15	13,73	64%	3.044		
	22:00	33,32	19,99	13,33		1	1		1		1				10,51	13,33	66%	2.655		
	23:00	29,18	18,70	10,48		1	1		1		1				11,80	10,48	61%	2.399		
		781,58 MWh															ΑΩΛ: 21,10		64.459 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης