

HΣ ΛΕΣΒΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
TE (MW)					2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
H E P	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,26	15,15	10,10		1			1		1				7,85	10,10	66%	1.885	
	01:00	23,64	14,19	9,46		1			1		1				8,81	9,46	62%	1.778	
	02:00	22,37	13,42	8,95					1		1				6,08	8,95	69%	1.641	
	03:00	21,44	12,86	8,57					1		1				6,64	8,57	66%	1.580	
	04:00	20,96	12,57	8,38					1		1				6,93	8,38	64%	1.549	
	05:00	21,21	12,73	8,48					1		1				6,77	8,48	65%	1.565	
	06:00	22,54	13,52	9,01					1		1				5,98	9,01	69%	1.652	
	07:00	25,28	16,36	8,92			1		1		1				10,64	8,92	61%	2.535	
	08:00	28,83	17,30	11,53			1		1		1				9,70	11,53	64%	2.194	
	09:00	32,15	19,29	12,86			1		1		1				7,71	12,86	71%	2.413	
	10:00	34,71	21,86	12,85			1	1	1		1				15,14	12,85	59%	3.341	
	11:00	36,32	22,66	13,67			1	1	1		1				14,34	13,73	61%	2.911	
	12:00	35,45	21,86	13,59			1	1	1		1				15,14	13,59	59%	2.822	
	13:00	35,98	22,30	13,68			1	1	1		1				14,70	13,73	60%	2.871	
	14:00	35,50	21,86	13,64			1	1	1		1				15,14	13,64	59%	2.822	
	15:00	33,93	21,86	12,07			1	1	1		1				15,14	12,07	59%	2.822	
	16:00	34,71	21,86	12,85			1	1	1		1				15,14	12,85	59%	2.822	
	17:00	37,40	23,68	13,73			1	1	1		1				13,33	13,73	64%	3.024	
	18:00	39,33	25,60	13,73			1	1	1		1				11,40	13,73	69%	3.239	
	19:00	39,96	26,24	13,73			1	1	1		1				10,76	13,73	71%	3.309	
20:00	38,83	25,10	13,73			1	1	1		1				11,90	13,73	68%	3.183		
21:00	35,91	22,18	13,73			1	1	1		1				14,82	13,73	60%	2.857		
22:00	32,05	19,23	12,82				1	1		1				10,27	12,82	65%	2.410		
23:00	28,34	17,00	11,34				1	1		1				12,50	11,34	58%	2.163		
		742,09 MWh														ΑΩΛ: 20,51		59.385 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης