

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100							
ΤΕ (MW)				2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508							
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,85	14,91	9,94		1			1		1				8,09	9,94	65%	1.858		
	01:00	23,04	13,82	9,22		1			1		1				9,18	9,22	60%	1.738		
	02:00	21,79	13,08	8,72					1		1				6,42	8,72	67%	1.603		
	03:00	21,06	12,63	8,42					1		1				6,87	8,42	65%	1.555		
	04:00	20,99	12,59	8,40					1		1				6,91	8,40	65%	1.550		
	05:00	21,98	13,19	8,79					1		1				6,31	8,79	68%	1.615		
	06:00	24,41	16,36	8,05			1		1		1				10,64	8,05	61%	2.535		
	07:00	28,38	17,03	11,35			1		1		1				9,97	11,35	63%	2.164		
	08:00	32,50	21,86	10,64			1	1	1		1				15,14	10,64	59%	3.341		
	09:00	35,04	21,86	13,18			1	1	1		1				15,14	13,18	59%	2.822		
	10:00	36,48	22,76	13,73			1	1	1		1				14,24	13,73	62%	2.922		
	11:00	37,53	23,85	13,68			1	1	1		1				13,15	13,73	64%	3.044		
	12:00	38,07	24,42	13,65			1	1	1		1				12,58	13,73	66%	3.107		
	13:00	36,84	23,21	13,63			1	1	1		1				13,79	13,73	63%	2.972		
	14:00	36,10	22,53	13,57			1	1	1		1				14,47	13,73	61%	2.896		
	15:00	35,45	21,86	13,59			1	1	1		1				15,14	13,59	59%	2.822		
	16:00	36,80	23,16	13,64			1	1	1		1				13,84	13,73	63%	2.967		
	17:00	40,40	26,73	13,67			1	1	1		1				10,27	13,73	72%	3.365		
	18:00	41,84	28,13	13,71			1	1	1		1				8,87	13,73	76%	3.521		
	19:00	42,08	28,36	13,73			1	1	1		1				8,64	13,73	77%	3.547		
20:00	40,52	26,79	13,73			1	1	1		1				10,21	13,73	72%	3.371			
21:00	37,10	23,38	13,73			1	1	1		1				13,63	13,73	63%	2.991			
22:00	32,86	19,71	13,14				1	1		1				9,79	13,14	67%	2.464			
23:00	28,68	17,21	11,47				1	1		1				12,29	11,47	58%	2.186			
		<b>774,78 MWh</b>															<b>ΑΩΛ: 20,83</b>		<b>62.955 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης