

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																
		2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100							
		ΤΕ (MW)																
		1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510							
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Ατολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,73	4,60	1,13				1							1,91	2,01	71%	621
	01:00	5,27	3,64	1,63				1							2,88	1,84	56%	508
	02:00	4,99	3,33	1,66				1							3,19	1,73	51%	471
	03:00	4,83	3,26	1,57				1							3,26	1,57	50%	462
	04:00	4,79	3,26	1,53				1							3,26	1,53	50%	462
	05:00	4,91	3,26	1,65				1							3,26	1,65	50%	462
	06:00	5,26	3,42	1,84				1							3,09	1,84	52%	482
	07:00	5,64	3,67	1,97				1							2,85	1,97	56%	512
	08:00	6,51	4,26	2,24				1							2,25	2,28	65%	581
	09:00	7,24	4,90	2,34	1			1							3,81	2,53	56%	883
	10:00	7,63	5,13	2,50	1			1							3,59	2,67	59%	726
	11:00	7,53	4,89	2,64	1			1							3,82	2,64	56%	698
	12:00	7,75	5,06	2,68	1			1							3,65	2,71	58%	718
	13:00	7,80	5,09	2,71	1			1							3,62	2,73	58%	722
	14:00	7,32	4,76	2,56	1			1							3,95	2,56	55%	681
	15:00	7,26	4,72	2,54	1			1							4,00	2,54	54%	676
	16:00	7,36	4,78	2,57	1			1							3,93	2,57	55%	684
	17:00	8,18	5,32	2,86	1			1							3,40	2,86	61%	749
	18:00	8,62	5,60	3,02	1			1							3,11	3,02	64%	784
	19:00	8,66	5,63	3,03	1			1							3,08	3,03	65%	787
	20:00	8,53	5,55	2,99	1			1							3,17	2,99	64%	777
	21:00	7,96	5,17	2,79	1			1							3,54	2,79	59%	732
	22:00	7,07	4,59	2,47	1			1							4,12	2,47	53%	660
	23:00	6,19	4,02	2,16				1							2,49	2,16	62%	738
		<b>162,99 MWh</b>											<b>ΑΩΛ: 18,65</b>				<b>15.577 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης