

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)											2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
		ΤΕ (MW)											1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Ατολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)								
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,44	3,54	1,90				1							2,98	1,90	54%	496								
	01:00	5,02	3,26	1,76				1							3,25	1,76	50%	463								
	02:00	4,77	3,26	1,51				1							3,26	1,51	50%	462								
	03:00	4,64	3,26	1,38				1							3,26	1,38	50%	462								
	04:00	4,64	3,26	1,39				1							3,26	1,39	50%	462								
	05:00	4,83	3,26	1,57				1							3,26	1,57	50%	462								
	06:00	5,28	3,43	1,85				1							3,08	1,85	53%	484								
	07:00	6,02	3,92	2,11				1							2,60	2,11	60%	541								
	08:00	6,87	4,47	2,41	1			1							4,25	2,41	51%	829								
	09:00	7,42	4,82	2,60	1			1							3,89	2,60	55%	689								
	10:00	7,63	4,96	2,67	1			1							3,75	2,67	57%	706								
	11:00	7,63	4,96	2,67	1			1							3,75	2,67	57%	706								
	12:00	7,76	5,04	2,72	1			1							3,67	2,72	58%	716								
	13:00	7,91	5,14	2,77	1			1							3,57	2,77	59%	728								
	14:00	7,62	4,95	2,67	1			1							3,76	2,67	57%	705								
	15:00	7,28	4,73	2,55	1			1							3,98	2,55	54%	678								
	16:00	7,39	4,80	2,59	1			1							3,91	2,59	55%	687								
	17:00	7,99	5,19	2,79	1			1							3,52	2,79	60%	734								
	18:00	8,43	5,48	2,95	1			1							3,24	2,95	63%	769								
	19:00	8,46	5,50	2,96	1			1							3,22	2,96	63%	771								
	20:00	8,37	5,44	2,93	1			1							3,27	2,93	62%	765								
	21:00	7,79	5,06	2,73	1			1							3,65	2,73	58%	718								
	22:00	6,92	4,50	2,42	1			1							4,22	2,42	52%	648								
	23:00	6,06	3,94	2,12				1							2,57	2,12	60%	728								
		162,17 MWh											ΑΩΛ: 18,42				15.409 €									

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης